



IO 04 stávající již zkrácena vodovodní přípojka PE32 ukončená provizorní vodoměrnou šachtou (odstranit), nová vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou u hranice pozemku, 2 x obchodní vodoměr, 4 x podružný vodoměr – průměr šachty 1500 mm – vnitřní světla výška šachty min. 1200 mm + 300 mm komínek – provedení a poklop D400

POZNÁMKY:

- výkresy jsou na podkladu geodetického zaměření situačního polohopisu a výškopisu z 03/2021, GEOTRIGA s.r.o., Nová Paka
- výkresy navazují na dokumentaci bouracích prací a vzhledem k tomu nelze předjímat přesné výškové členění řešených pozemků po provedení bouracích prací, v této věci je vedené samostatné stavební řízení
- dokumentace dále navazuje na samostatné řízení ve věci odstranění studny
- dokumentace dále navazuje na samostatné sloučené územní a stavební řízení (DUR+DSP)
- projekt je zpracován jako dokumentace pro provedení stavby (DPS), a proto je nutné pro realizaci nechat zpracovat v dílčích částech dílenskou dokumentaci
- před zahájením stavebních prací je nutno zjistit v dotčených částech vedení stávajících sítí (včetně ochranných pásem) a vedení veškerého IZB nechat je vytyčit a při stavebních pracích zabezpečit, ochránit a respektovat příslušná ochranná pásma
- na pozemku je nutná koordinace s ponechávanými sítěmi a je nutno zohlednit návaznosti na okolní pozemky a stavby
- při provádění sítí dodržovat mimo jiné ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- na okolních pozemcích probíhá aktuálně výstavba, kde nám nejsou známy veškeré skutečnosti a tudíž tato realizovaná výstavba může mít vliv na přesné provedení řešené výstavby na straně sousedství s okolní výstavbou



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSC

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		HIP:	
NEUHAUSL HUNAL		Ing. arch. Matěj Hunal	
NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhouslhunal.cz IČ 08999716			
PROJEKTANT ČÁSTI PD:			
 Růžička a partneři, s.r.o. Schöflerova 32/2050, Praha 3, 130 00 tel. +420 284 862 752, fax +420 284 862 753 www.tomrose.cz IČO: 25063031		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. Tomáš Růžička	
		VYPRACOVAL:  Ing. Petr Říha	
STAVBA:  VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE  Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka		STUPEŇ:	DPS
		DATUM:	08/2023
		ČÁST PD:	D.6.
STAVEBNÍK: Královéhradecký kraj Přívodské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		MĚŘITKO:  1:500	
		Č. VÝKRESU:  002	
OBSAH:		IO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V KATASTRÁLNÍ SITUACI	