



ŘEZ PROPOJENÍM

HDV - pod objekty



HDV - mimo objekty



LEGENDA:

- HDV - **HORIZONTÁLNÍ DOPLOJENÍ VRTU**
- potrubí PE-RC d40x 3,7 mm (SDR11, PN16), potrubí je vybaveno vnější ochrannou signalizací vstřívou zeleně barvy
- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II
- pokládka potrubí:
 - pod objektem = v hloubce 0,8 m pod spodním licem podkladního betonu zakladové desky
 - mimo objekt = v hloubce cca 1,3-1,4 m pod finální úrovní terénu
- izolováno po celé své délce kačukovou izolací d42x 13 mm, vloženo do chráničky d110 (vnitřní Ø 94 mm) a konce utěsněny pomocí těsnicí hmoty vodotěsné min. do 0,5 baru
- minimální poloměr ohybu se řídí technickou normou

POZNÁMKY

- Před zahájením vrtových a výkopových prací je nutné ověřit pozice inženýrských sítí.
- Projektant nenese odpovědnost za jím neodsouhlasené změny stavby.
- Projektant nenese odpovědnost za vady vzniklé chybnou interpretací jakékoliv části této PD.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		HlP:		Ing. arch. Matěj Hunal	
NEUHÄUSL HUNAL		NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revolutní 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhauslhunal.cz IČ 08999716			
PROJEKTANT ČÁSTI PD:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Vladimír Bobek	
ARTECG.		VYPRACOVAL:		Imrich Dropčák, Aneta Dropčáková	
ARTECG s.r.o. Sitrakonická 714/49, 460 08 Liberec +420 775 289 323 www.arteg-projekt.cz IČ 02720965					
STAVBA:		STUPEŇ:		ČÁST PD:	
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE		DPS		D.3.2.P0	
Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka		DATUM:		MĚŘÍTKO:	
		08/2023		1:20	
STAVEBNÍK:		PARÉ:		Č. VYKRESU:	
Křálovehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové					
OBSAH:		ŘEZ PROPOJENÍM		04	

ARTEG.

ARTEG s.r.o.
Strakonická 714/49, 460 08 Liberec
+420 775 289 323
www.arteg-projekt.cz
IČ 02720965