



Komplexní dodávky a montáž silnoproudých a slaboproudých technologií

	
	<b>Doklad o provedení kontroly provozuschopnosti EPS (Elektrické požární signalizace)</b>
	Dle vyhlášky MV č. 246/01 Sb, 221/2014 Sb. a ČSN 34 27 10
	roční

**Provozovatel:** Oblastní nemocnice Náchod a.s. IČO: 26000202 DIČ: CZ699004900

**Adresa objektu:** Purkyňova 446, 547 01 Náchod

**Zhotovitel:** 

**Oprávněná osoba:** 

Kontrola provedena dne:	Datum příští zkoušky činnosti:	Datum příští kontroly provozuschopnosti:
10.09.2021	03.2022	09.2022

**Předmět kontroly:** EPS – Elektrická požární signalizace

**Zařízení:** EPS Esser

**Prohlášení:**

My zde uvedení prohlašujeme, že ve výše uvedeném prostoru bylo zařízení námi zkontrolováno, prověřena jeho provozuschopnost a návaznost na další vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení podle schváleného projektu. Při provádění kontroly bylo postupováno v souladu s platnou právní úpravou, normativními požadavky a technickými předpisy výrobce a zejména podle ustanovení §7, §8 a §10 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

**Zjištěné nedostatky, odchylky a doporučení:**

**Nedostatek:**

**Nebyl umožněn otestovat hlásiče a tlačítka skupiny:** 1409/1, 1435/1, 2417/1, 3066/1, 3064/1, 3062/1, 3060/1, 3053/1, 3156/1, 3119/1, 4054/1, 4047/1, 4048/1, 4051/1, 4050/1, 4001/1, 4039/1, 4101/1, 4102/1, 4107/1, 4108/1, 4125/1, 6009/1, 6057/1, 6016/1, 6121/1, 7101/1, 7102/1, 7105/1, 7106/1, 7137/1, 7005/1, 7008/1, 7010/1, 7011/1, 7050/1, 8108/1, 8115/1, 8123/1, 8125/1, 9104/1, 9105/1, 9113/1, 9112/1

**Nepřístupný hlásiče a tlačítka skupiny:** 5432/1, 3490/1, 3491/1, 1435/1, 1434/1, 1437/1, 1436/1, 1039/1, 7137/1

Nebylo možné otestovat hlásiče a tlačítka kvůli specifickému charakteru budovy.

Tyto hlásiče byly prověřeny softwarově. Všechny relé výstupy ze strany EPS jsou funkční.

**Termín odstranění:** --- / neprodleně-ihned

**Výsledek kontroly provozuschopnosti/ zkoušky činnosti při provozu:**

**Zkontrolované zařízení je/není provozuschopné a způsobilé plnit svoji funkci.**

## Doklad o provedení kontroly provozuschopnosti EPS (Elektrické požární signalizace)

### A. Údaje o provozovateli PBZ:

Jméno nebo název provozovatele PBZ: Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
Sídlo (místo) podnikání: Oblastní nemocnice Náchod a.s. IČO: 26000202

### B. Údaje o objektu, ve kterém je PBZ provozováno:

Adresa objektu: Purkyňova 446, 547 01 Náchod

### C. Údaje o PBZ:

**Umístění:** skladové, kancelářské, technické místnosti, operační sály, pokoje, WC

**Druh:** elektrická požární signalizace (EPS)

**Označení výrobce:** Esser, Austria, Vídeň

**Baterie ústředny:** 2ks 12V/26Ah

**Typové označení:** FlexES Control

Typ:	Název:	Počet:
FX808397	Ústředna: Esser	2 ks
802371/IQ8Quad	Hlásiče: Kouřový(Optický)	1330 ks
802373/IQ8Quad	Hlásiče: Tlačítkové	174 ks
808610.10	Výstupní modul: 12REL	45ks
808623	vstupně výstupní modul: 4/2	13 ks
FB2001	OPPO	1 ks
Zdroj	Zdroj 24V/3A	4 ks
	Baterie 12V/18Ah	8 ks
	Baterie 12V/26Ah	4 ks
FX808392	Ústředna: Esser	1 ks
	Baterie 12V/12Ah	2ks
FX808460	Externí dotykový ovládací panel	1ks
784850	Sériové rozhraní essernet® (SEI2)	2ks

**Výsledek kontroly PBZ:**

**A= ANO PROVEDENO**

**N= NEPROVEDENO**

<b>A</b>	Zkoušky činnosti byly provedeny podle předpisů výrobce
<b>A</b>	Byly použity zkušební přípravky výrobce.
<b>A</b>	Byla přezkoušena funkčnost všech komponent v systému.
<b>A</b>	Všechny hlásiče a návazná zařízení byla v době kontroly funkční.
<b>A</b>	Byla změřena kapacita záložních akumulátorů dle ČSN EN 54-4 Q=24h.
<b>N</b>	Přezkoušena funkce přenosu signálu na PCO HZS.

**Přílohy: NE**

**A. Data:**

Kontrola provedena dne:	Datum příští zkoušky činnosti:	Datum příští kontroly provozuschopnosti:
10.09.2021	03.2022	09.2022

**B. Použité měřicí přístroje:**

NTB DELL, Smokesabre, UNI-T UT204A s.n. 820009480

Já/My zde uvedení prohlašujeme, že zařízení – systém ve výše uvedeném prostoru byl mnou/námi zkontrolován, prověřena jeho provozuschopnost a návaznosti na další vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení podle schváleného projektu.

**Vystaveno dne: 21.09.2021**

**Pracovníkem:**

**Převzal: .....**

**Pracovníkem:**

