

Použité komponenty :

- ústředna LOOP
- deska relé DR-1
- deska vedení DV-1
- tepelný hlásič W3-M1
- opticko-kouřový hlásič OR3-M1
- tlačítkový hlásič TL-1
- adresný modul MS3-M2
- zásuvka MS3
- izolátor IZ-1
- přídržný elektromagnet dveří
- elektromagnetický blokovací zámek
- automatické posuvné dveře
- záložní akumulátor ústředny 12V/7Ah
- vnitřní siréna RO/R/D
- vnitřní siréna ROSHNI
- GD-04 DAVID přenos do sítě GSM

Funkčnost hlásičů : **Budova A**

Skup.	Hl.	Popis hlásiče	Legenda místností	Hlásí	Typ hlásiče	Stav
1	1	tlač. scho 201	2.N.P., Schodišťový prostor	tíseň	tlačítkový	funkční
1	2	tlač. chod. 2p	2.N.P., Schodišťový prostor (výtahy)	tíseň	tlačítkový	funkční
1	3	tlač. Hl. vstup	2.N.P., Centrální hala	tíseň	tlačítkový	funkční
1	4	tlač. chod. 2p	2.N.P., Chodba	tíseň	tlačítkový	funkční
1	5	tlač. chod. 2p	2.N.P., Chodba	tíseň	tlačítkový	funkční
1	6	tlač. chod. 1p	1.N.P., Chodba	tíseň	tlačítkový	funkční
1	7	tlač. chod. 1p	1.N.P., Vstup + Vozíky + Lehátka	tíseň	tlačítkový	funkční
1	8	tlač. chod. 1p	1.N.P., Chodba	tíseň	tlačítkový	funkční
1	9	tlač. chod. 1p	1.N.P., Schodišťový prostor (výtah)	tíseň	tlačítkový	funkční
1	10	tlač. chod. 1p	1.N.P., Chodba	tíseň	tlačítkový	funkční
2	1	místnost 202	2.N.P., Chirurgie - Pokoj lékařů	požár	opticko-kouřový	funkční
2	2	místnost 203	2.N.P., Ortopedie - Pokoj lékařů	požár	opticko-kouřový	funkční
2	3	místnost 204	2.N.P., Gynekologie - Pokoj lékařů	požár	opticko-kouřový	funkční
2	4	místnost 205	2.N.P., Lékárna - Šatna a Denní míst.	požár	opticko-kouřový	funkční
2	5	místnost 244	2.N.P., Lékárna	požár	opticko-kouřový	funkční
2	6	místnost 211	2.N.P., Lékárna - Výdej léčiv,Čekárna	požár	tepelný	funkční
2	7	místnost 211	2.N.P., Lékárna	požár	tepelný	funkční

Protokol o kontrole provozuschopnosti a zkoušce činnosti zařízení EPS včetně zařízení, které EPS ovládá

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Funkčnost hlásičů : **Budova A**

Skup.	Hl.	Popis hlásiče	Legenda místností	Hlási	Typ hlásiče	Stav
2	48	místnost 139	1.N.P., Ortopedie - Dospávárna	požár	opticko-kouřový	funkční
2	49	místnost 140	1.N.P., Ortope. - Přípravná, Sterilizace	požár	tepelný	funkční
2	50	místnost 101	1.N.P., Denní místnost sester	požár	opticko-kouřový	funkční
2	50	místnost 102	1.N.P., Denní místnost sester	požár	opticko-kouřový	funkční
2	51	místnost 103	1.N.P., Chirurg/Ortoped - Šatny zříze.	požár	opticko-kouřový	funkční
2	52	místnost 104	1.N.P., Strojovna + Chlazení	požár	opticko-kouřový	funkční
2	57	místnost 107	1.N.P., Špinavé prádlo	požár	opticko-kouřový	funkční
3	1	tlač. chod. 3.p	3.N.P., Chodba	tíseň	tlačítkový	funkční
3	2	tlač. chod. 3.p	3.N.P., Chodba	tíseň	tlačítkový	funkční
3	3	tlač. chod. 3.p	3.N.P., Chodba	tíseň	tlačítkový	funkční
3	4	tlač. chod. 3.p	3.N.P., Schodišťový prostor (výtahy)	tíseň	tlačítkový	funkční
3	5	tlač. chod. 3.p	3.N.P., Chodba	tíseň	tlačítkový	funkční
3	6	tlač. chod. 3.p	3.N.P., Schodišťový prostor	tíseň	tlačítkový	funkční
3	7	tlač. chod. 4.p	4.N.P., Schodišťový prostor (výtahy)	tíseň	tlačítkový	funkční
3	8	tlač. chod. 4.p	4.N.P., Chodba	tíseň	tlačítkový	funkční
3	9	tlač. chod. 4.p	4.N.P., Chodba	tíseň	tlačítkový	funkční
3	10	tlač. chod. 4.p	4.N.P., Chodba	tíseň	tlačítkový	funkční
3	11	tlač. chod. 4.p	4.N.P., Schodišťový prostor	tíseň	tlačítkový	funkční
4	1	místnost 323	3.N.P., Interní - Pokoj lékařů	požár	opticko-kouřový	funkční
4	2	místnost 322	3.N.P., Interní - Pokoj lékařů	požár	opticko-kouřový	funkční
4	3	místnost 321	3.N.P., Interní - Šatna sester	požár	opticko-kouřový	funkční
4	4	místnost 320	3.N.P., Oční - Denní místnost sester	požár	opticko-kouřový	funkční
4	5	místnost 319	3.N.P., Oční - Pokoj lékařů	požár	opticko-kouřový	funkční
4	6	místnost 333	3.N.P., Oční - Komora	požár	opticko-kouřový	funkční
4	7	chodba 3NP	3.N.P., Oční - Čekárna	požár	opticko-kouřový	funkční
4	8	místnost 318	3.N.P., Oční - Perimetr	požár	opticko-kouřový	funkční
4	9	místnost 317	3.N.P., Oční - Vyšetřovna	požár	opticko-kouřový	funkční
4	10	místnost 316	3.N.P., Oční - Přípravná	požár	opticko-kouřový	funkční
4	11	místnost 315	3.N.P., Oční - Vyšetřovna	požár	opticko-kouřový	funkční
4	12	místnost 314	3.N.P., Urolog - Terapeutická místno.	požár	opticko-kouřový	funkční
4	13	místnost 313	3.N.P., Urologie - Špinavé prádlo	požár	opticko-kouřový	funkční
4	14	místnost 312	3.N.P., Urologie - Sklad	požár	opticko-kouřový	funkční
4	15	místnost 311	3.N.P., Urolog - Endoskopický sálek	požár	opticko-kouřový	funkční
4	16	místnost 310	3.N.P., Urologie - Vyšetřovna	požár	opticko-kouřový	funkční
4	17	místnost 309	3.N.P., Urolog - Přípravná, Kartotéka	požár	opticko-kouřový	funkční
4	18	místnost 308	3.N.P., Urologie - Vyšetřovna	požár	opticko-kouřový	funkční
4	19	místnost 304	3.N.P., Urologie - Pokoj lékařů	požár	opticko-kouřový	funkční
4	20	místnost 303	3.N.P., Urologie - Pokoj lékařů	požár	opticko-kouřový	funkční
4	21	místnost 302	3.N.P., Urologie - Dvoulůžkový pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
4	22	místnost 330	3.N.P., Urologie - Dvoulůžkový pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
4	23	místnost 329	3.N.P., Urologie - Čajová kuchyně	požár	tepelný	funkční

Funkčnost hlásičů : Budova A

Skup.	Hl.	Popis hlásiče	Legenda místností	Hlási	Typ hlásiče	Stav
2	8	místnost 249	2.N.P., Lékárna - Sklad léčiv	požár	opticko-kouřový	funkční
2	9	místnost 206	2.N.P., Sklad	požár	opticko-kouřový	funkční
2	10	místnost 207	2.N.P., Strojovna výtahu	požár	opticko-kouřový	funkční
2	11	recepce 2np	2.N.P., Šatna pacientů	požár	tepelný	funkční
2	12	hlavní vstup	2.N.P., Stání vozíků	požár	opticko-kouřový	funkční
2	13	místnost 216	2.N.P., Dětské oddělení - Vyšetřovna	požár	opticko-kouřový	funkční
2	14	místnost 217	2.N.P., Dětské oddělení - Čekárna	požár	opticko-kouřový	funkční
2	15	místnost 217	2.N.P., Dětské oddělení - Vyšetřovna	požár	opticko-kouřový	funkční
2	16	místnost 219	2.N.P., Gynekologie - Mamologie	požár	opticko-kouřový	funkční
2	17	místnost 220	2.N.P., Gynekologie - Vyšetřovna	požár	opticko-kouřový	funkční
2	18	chodba 2np	2.N.P., Gynekologie - Čekárna	požár	opticko-kouřový	funkční
2	19	místnost 221	2.N.P., Gynekologie - Přípravná	požár	opticko-kouřový	funkční
2	20	místnost 222	2.N.P., Gynekologie - Vyšetřovna	požár	opticko-kouřový	funkční
2	21	místnost 223	2.N.P., Sklad 223	požár	opticko-kouřový	funkční
2	22	místnost 228	2.N.P., Denní místnost sester	požár	opticko-kouřový	funkční
2	23	místnost 230	2.N.P., Chirurg/Ortoped - Šatna sester	požár	tepelný	funkční
2	24	místnost 229	2.N.P., Počítačový server	požár	opticko-kouřový	funkční
2	25	rozvodna 1NP	1.N.P., Elektrorozvodna	požár	opticko-kouřový	funkční
2	26	místnost 119	1.N.P., Technické zázemí	požár	opticko-kouřový	funkční
2	27	místnost 119	1.N.P., Technické zázemí	požár	opticko-kouřový	funkční
2	28	místnost 121	1.N.P., RDG - Ultrazvuk	požár	opticko-kouřový	funkční
2	29	místnost 117	1.N.P., RDG - Čekárna	požár	opticko-kouřový	funkční
2	30	rentgen	1.N.P., RDG - Skiagraf	požár	opticko-kouřový	funkční
2	31	místnost 127	1.N.P., RDG - Popisovna	požár	opticko-kouřový	funkční
2	32	místnost 127	1.N.P., RDG - Ovládovna	požár	opticko-kouřový	funkční
2	33	místnost 128	1.N.P., RDG - Kancelář	požár	opticko-kouřový	funkční
2	34	místnost 109	1.N.P., Sklad	požár	opticko-kouřový	funkční
2	35	recepce 1NP	1.N.P., Kartotéka	požár	opticko-kouřový	funkční
2	36	chodba 1NP	1.N.P., Čekárna	požár	opticko-kouřový	funkční
2	37	místnost 129	1.N.P., Chirurgie - Pokoj lékařů	požár	opticko-kouřový	funkční
2	38	místnost 130	1.N.P., Chirurgie - Aseptický sálek	požár	opticko-kouřový	funkční
2	39	místnost 131	1.N.P., Chirurg. - Septická vyšetřovna	požár	opticko-kouřový	funkční
2	40	místnost 177	1.N.P., Chirurg. - Příjmová septi. vyš.	požár	opticko-kouřový	funkční
2	41	místnost 178	1.N.P., Chirurg. - Sesterna, Přípravná	požár	opticko-kouřový	funkční
2	42	místnost 134	1.N.P., Denní místnost zřízenců	požár	opticko-kouřový	funkční
2	43	místnost 135	1.N.P., Ortopedie - Traumatologie	požár	opticko-kouřový	funkční
2	44	místnost 136	1.N.P., Ortopedie - Septická vyšetř.	požár	opticko-kouřový	funkční
2	45	chodba 1NP	1.N.P., Ortopedie - Čekárna	požár	opticko-kouřový	funkční
2	46	místnost 137	1.N.P., Ortopedie - Aseptická vyšetř.	požár	opticko-kouřový	funkční
2	47	místnost 138	1.N.P., Ortopedie - Zámkový sálek	požár	opticko-kouřový	funkční
kup.	Hl.	Popis hlásiče	Legenda místností	Hlási	Typ hlásiče	Stav
4	24	místnost 326	3.N.P., Urolog - Denní místnost ses.	požár	opticko-kouřový	funkční
4	25	místnost 328	3.N.P., Urologie - Sklad	požár	opticko-kouřový	funkční
4	26	chodba 3NP	3.N.P., Urologie - Čekárna	požár	opticko-kouřový	funkční

4	26	chodba 3NP	3.N.P., Urologie - Čekárna	požár	opticko-kouřový	funkční
4	27	chodba 4NP	4.N.P., Interní - Čekárna	požár	opticko-kouřový	funkční
4	28	místnost 408	4.N.P., Interní - Funkční vyšetřovna	požár	opticko-kouřový	funkční
4	29	místnost 409	4.N.P., Interní - Kardiologická vyšet.	požár	opticko-kouřový	funkční
4	30	místnost 410	4.N.P., Interní - Setra EKG	požár	opticko-kouřový	funkční
4	31	místnost 411	4.N.P., Interní - Setra EKG	požár	opticko-kouřový	funkční
4	32	místnost 412	4.N.P., Interní - Všeobecná vyšetřov.	požár	opticko-kouřový	funkční
4	33	místnost 413	4.N.P., Interní - Denní místnost ses.	požár	opticko-kouřový	funkční
4	34	místnost 415	4.N.P., Inter.- Nefrologie,diabetologie	požár	opticko-kouřový	funkční
4	35	místnost 416	4.N.P., Inter.- Angologie,reumatologie	požár	opticko-kouřový	funkční
4	36	místnost 417	4.N.P., Interní - Endokrinologie	požár	opticko-kouřový	funkční
4	37	místnost 418	4.N.P., Interní - Gastroenterologie	požár	opticko-kouřový	funkční
4	38	chodba 4NP	4.N.P., Interní - Čekárna	požár	opticko-kouřový	funkční
4	39	chodba 4NP	4.N.P., Interní - Čekárna	požár	opticko-kouřový	funkční
4	40	místnost 419	4.N.P., Interní - Endoskopie	požár	opticko-kouřový	funkční
4	41	místnost 420	4.N.P., Interní - Příprava dezinfekce	požár	opticko-kouřový	funkční
4	42	místnost 421	4.N.P., In.- Kolonoskopie,retroskopie	požár	opticko-kouřový	funkční
4	43	místnost 422	4.N.P., Interní - Lůžkový pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
4	44	místnost 422	4.N.P., Interní - Špinavé prádlo	požár	opticko-kouřový	funkční
4	45	výtah osobní	4.N.P., Výtahová šachta	požár	opticko-kouřový	funkční
4	46	výtah levý	4.N.P., Výtahová šachta	požár	opticko-kouřový	funkční
4	47	výtah pravý	4.N.P., Schodišťový prostor (výtahy)	požár	opticko-kouřový	funkční
4	48	chodba 4NP	4.N.P., Neurologie - Čekárna	požár	opticko-kouřový	funkční
4	49	místnost 427	4.N.P., Neurologie - Ambulantní vyšet.	požár	opticko-kouřový	funkční
4	50	místnost 428	4.N.P., Neurologie - Rehabilitace	požár	opticko-kouřový	funkční
4	51	místnost 402	4.N.P., Neurologie - EEG popis	požár	opticko-kouřový	funkční
4	52	místnost 403	4.N.P., Neurologie - EEG vyšetřovna	požár	opticko-kouřový	funkční
4	53	místnost 404	4.N.P., Neurologie - Ambulantní vyšet.	požár	opticko-kouřový	funkční
4	54	místnost 405	4.N.P., Neurologie - EMG vyšetřovna	požár	opticko-kouřový	funkční
4	55	sklad	4.N.P., Sklad	požár	opticko-kouřový	funkční
4	56	sklad nový	4.N.P., Interní - Sklad nový	požár	opticko-kouřový	funkční

Funkčnost hlásičů : **Budova C**

Skup.	HL	Popis hlásiče	Legenda místností	Hlási	Typ hlásiče	Stav
5	1	tlač. Neurologie	3.N.P., Neurologie	tíseň	tlačítkový	funkční
5	2	tlač. Hematologie	3.N.P., Hematologie	tíseň	tlačítkový	funkční
5	3	tlač. vchod hem	3.N.P., Hematologie, Vchod	tíseň	tlačítkový	funkční
5	4	tlač. chodba hem	3.N.P., Hematologie, Chodba	tíseň	tlačítkový	funkční

Skup.	HL	Popis hlásiče	Legenda místností	Hlási	Typ hlásiče	Stav
6	1	výtah neurologie	3.N.P., Neurologie, Výtahová šachta	požár	požární	funkční
6	2	tel. ústř. neurologie	3.N.P., Neurologie, Telefonní ústředna	požár	požární	funkční
6	3	sklad hematologie	3.N.P., Hematologie, Sklad	požár	požární	funkční
6	4	šatna hematologie	3.N.P., Hematologie, Šatna	požár	požární	funkční

6	4	satna hematologie 3.N.P., hematologie, Satna	požár	požární	funkční
6	5	sklad INP 1.N.P., Sklad	požár	požární	funkční
6	6	vyšetř. hematologie 3.N.P., Hematologie, Vyšetřovna	požár	požární	funkční

Funkčnost hlásičů : **Budova D**

Skup.	Hl.	Popis hlásiče	Legenda místnosti	Hlási	Typ hlásiče	Stav
6	7	CT Tomograf	CT Tomograf	požár	požární	funkční
6	8	CT Tomograf	CT Tomograf	požár	požární	funkční

Funkčnost hlásičů : **Budova H**

Skup.	Hl.	Popis hlásiče	Legenda místnosti	Hlási	Typ hlásiče	Stav
7	1	H místnost 203	2.N.P., Technická místnost	požár	opticko-kouřový	funkční
7	2	H místnost 204	2.N.P., Sklad špinavého prádla	požár	opticko-kouřový	funkční
7	3	H místnost 205	2.N.P., Pokoj lékaře	požár	opticko-kouřový	funkční
7	4	H místnost 207	2.N.P., Pokoj primáře	požár	opticko-kouřový	funkční
7	5	H místnost 216	2.N.P., Tělocvična 1	požár	opticko-kouřový	funkční
7	6	H místnost 217	2.N.P., Tělocvična 2	požár	opticko-kouřový	funkční
7	7	H místnost 221	2.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
7	8	H místnost 222	2.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
7	9	H místnost 225	2.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
7	10	H místnost 226	2.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
7	11	H místnost 229	2.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
7	12	H místnost 230	2.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
7	13	H místnost 233	2.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
7	14	H místnost 249	2.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
7	15	H místnost 246	2.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
7	16	H místnost 245	2.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
7	17	H místnost 242	2.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
7	18	H místnost 241	2.N.P., Sesterna	požár	opticko-kouřový	funkční
7	19	H místnost 240	2.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
7	20	H místnost 239	2.N.P., Sestra rehabilitační	požár	opticko-kouřový	funkční
7	21	H místnost 238	2.N.P., Vrchní sestra	požár	opticko-kouřový	funkční
7	22	H místnost 237	2.N.P., Čajová kuchyňka	požár	opticko-kouřový	funkční
7	23	H místnost 234	2.N.P., Sklad	požár	opticko-kouřový	funkční
7	24	H místnost 215	2.N.P., Elektroléčba	požár	opticko-kouřový	funkční
7	25	H místnost 214	2.N.P., Vyšetřovna	požár	opticko-kouřový	funkční
7	26	H místnost 213	2.N.P., Šatna DMZ	požár	opticko-kouřový	funkční
7	27	H místnost 211	2.N.P., Sklad DKP	požár	opticko-kouřový	funkční

Skup.	Hl.	Popis hlásiče	Legenda místnosti	Hlási	Typ hlásiče	Stav
8	1	H tlačítko 210	2.N.P., Chodba	tíseň	tlačítkový	funkční
8	2	H tlačítko 202	2.N.P., Zádveři	tíseň	tlačítkový	funkční
9	1	H místnost 104	1.N.P., Čekárna neinfekční	požár	opticko-kouřový	funkční

9	2	H místnost 105	1.N.P., Čekárna infekční	požár	opticko-kouřový	funkční
9	3	H místnost 114	1.N.P., Sklad zdrav. materiálu	požár	opticko-kouřový	funkční
9	4	H místnost 138	1.N.P., Šatna	požár	opticko-kouřový	funkční
9	5	H místnost 140	1.N.P., Šatna	požár	opticko-kouřový	funkční
9	6	H místnost 142	1.N.P., Sklad DKP	požár	opticko-kouřový	funkční
9	7	H místnost 144	1.N.P., Výdej jídel	požár	opticko-kouřový	funkční
9	8	H místnost 147	1.N.P., DMZ	požár	opticko-kouřový	funk
9	9	H místnost 148	1.N.P., Sesterna	požár	opticko-kouřový	funkční
9	10	H místnost 149	1.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
9	11	H místnost 152	1.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
9	12	H místnost 153	1.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
9	13	H místnost 156	1.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
9	14	H místnost 135	1.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
9	15	H místnost 132	1.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
9	16	H místnost 130	1.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
9	17	H místnost 127	1.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
9	18	H místnost 125	1.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
9	19	H místnost 122	1.N.P., Pokoj	požár	opticko-kouřový	funkční
9	20	H místnost 121	1.N.P., Vrchní sestra	požár	opticko-kouřový	funkční
9	21	H místnost 119	1.N.P., Pracovna primaře	požár	opticko-kouřový	funkční
9	22	H místnost 116	1.N.P., Pracovna lékařů	požár	opticko-kouřový	funk
9	23	H místnost 115	1.N.P., Učitel	požár	opticko-kouřový	funkční
9	24	H místnost 103	1.N.P., Ambulance infekční	požár	opticko-kouřový	funkční
9	25	H místnost 102	1.N.P., Sesterna	požár	opticko-kouřový	funkční
9	26	H místnost 101	1.N.P., Ambulance neinfekční	požár	opticko-kouřový	funkční
10	1	H tlačítko 113	1.N.P., Zádveři	tiseň	tlačítkový	funkční
10	2	H tlačítko 137	1.N.P., Chodba	tiseň	tlačítkový	funkční