

# Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

územní odbor Trutnov  
Trutnov 3, Náchodská 475, PSČ 541 03



HZSHX006Z9V5

Ingrid Čermáková  
Dobrovského 1653  
516 01 Rychnov nad Kněžnou 1

Naše č. j.: HSHK- 5580-2/2020  
Vyřizuje: nprap. Martina Kurtová  
Telefon: 950525462  
E-mail: martina.kurtova@hkk.izscr.cz

Počet listů: 1  
Počet stran: 2  
Počet příloh: 1 svazek

Datum: 02.12.2020

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí  
**Místo stavby:** st.p.č. 292, p.p.č. 482/4, 482/5, k.ú. Hořejší Vrchlabí  
**Stavebník:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové  
**Předložená dokumentace:** PD k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, vypracoval: Ing. Radek Myšák, neautorizováno, datum: 9/2020, č. zak.: 20/06/0622  
**Identifikace dokumentace:** Požárně bezpečnostní řešení: textová část 34xA4 (počet stran včetně titulního listu) + výkresová část 11xA4, vypracovala: Ingrid Čermáková, zodpovědný projektant: Ing. Stanislav Lejsek, ČKAIT č. 0600172, datum: 9/2020, č. zak.: 20/06/0622

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu výše citovaného požárně bezpečnostního řešení shora uvedenou dokumentaci podanou dne 23. listopadu 2020.

K výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení vydává podle § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

## SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

### Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru, obdržel dne 23. listopadu 2020 žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí“ na pozemku st.p.č. 292, p.p.č. 482/4, 482/5, k.ú. Hořejší Vrchlabí. Závazné stanovisko je podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vydáváno na základě předložené dokumentace posouzené v rozsahu požárně bezpečnostního řešení.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje bylo:

Požárně bezpečnostní řešení: textová část 34xA4 (počet stran včetně titulního listu) + výkresová část 11xA4, vypracovala: Ingrid Čermáková, zodpovědný projektant: Ing. Stanislav Lejsek, ČKAIT č. 0600172, datum: 9/2020, č. zak.: 20/06/062.

Posouzením tohoto požárně bezpečnostního řešení podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), dospěl Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje k závěru, že je zajištěna možnost bezpečné evakuace osob, stabilita a únosnost konstrukcí po stanovenou dobu, vymezení požárních úseků vč. jejich parametrů odpovídá stanoveným požadavkům, je zabráněno možnosti šíření požáru na sousední objekty, stavební hmoty odpovídají stanoveným požadavkům, je zajištěno zabezpečení stavby požární vodou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními, jsou vymezené přístupové komunikace, technická zařízení stavby jsou v souladu s požadavky požární bezpečnosti, je stanoven rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. Požárně bezpečnostní řešení je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby, splňuje obsahové náležitosti ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z jeho obsahu vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému bylo ve věci vydáno souhlasné závazné stanovisko.

#### **Poznámka:**


***Požárně nebezpečný prostor přesahující hranici stavebního pozemku na pozemek veřejného prostranství – komunikace p. č. 2130/13 v k. ú. Hořejší Vrchlabí je v souladu s ustanovením čl. 10.2.1 ČSN 73 0802.***

Ověřeno bylo výše uvedené požárně bezpečnostní řešení.

K případným změnám proti posouzenému požárně bezpečnostnímu řešení je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedené požárně bezpečnostní řešení si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci trvale ponecháváme.



  
nprap. Martina Kurtová  
vrchní inspektor  
oprávněná osoba za HZS  
Královéhradeckého kraje

#### **Přílohy**

Ověřené požárně bezpečnostní řešení