

Váš dopis zn. -  
Ze dne: 17.6.2016  
Naše značka: 652/831/16  
Vyřizuje: Jitka Luňáková  
Telefon: 494 539 111  
e-mail: jitka.lunakova@aquark.cz

**Rychnov n. Kn. dne: 26.7.2016**

IDProjekt s.r.o.  
Ing. Petr Pácha  
Júnova 1028  
517 41 Kostelec nad Orlicí

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu: „III/3051 Albrechtice nad Orlicí – Hranice okresu RK-PA – SO 101- Komunikace“ v k. ú. Albrechtice nad Orlicí**

**Stručný přehled projektové dokumentace:**

*Projektová dokumentace řeší celkovou opravu dlouhodobě nevyhovujícím dopavně – technického stavu vozovky III/3051 od obce Albrechtice n. O. přes obec Nová Ves po hranice okresu RK-PA. Jedná se o návrh obnovy asfaltobetonového povrchu ve dvou vrstvách plus sanace pokladní vrstvy v rozsahu 40 procent plochy.*

*Stávající dešťová kanalizace bude doplněna o nové uliční vpusti, především v obci Albrechtice n. O., kde je stávající odvodnění komunikace nevyhovující. Následně se počítá s doplněním dešťové kanalizace o nové ul. vpusti, které jsou koncipovány jako zasakovací bez dna s následným přepadem do zasakovací galerie, která je umístěna na začátku úseku v zeleném prostranství. Odvodnění vozovky bude zajišťovat dostatečný podélný sklon nového pokrytí vozovky pro svedení srážkové vody do nově navržených ul. vpustí (21xUV). V první výškové úrovni jsou UV propojeny drenážní trubkou DN 125 mm a ve druhé úrovni PVC DN 150 (200) Přepad ve druhé výškové úrovni (PVC), bude sloužit pro případ přívalového deště, kdy srážková voda nebude schopna zasakovat a bude svedena do zasakovací galerie. Před a zasakovací galerií se počítá s novou revizní šachtou, která bude sloužit k případnému čištění potrubí.*

**Žadatel, projektant: IDProjekt s.r.o., Júnova 1028, Kostelec nad Orlicí (tel. 737 388 972; e-mail: pacha@isprojekt.cz; ing. Pavel Matys, tel. 724 023 419; e-mail: matys@idprojekt.cz)**

**Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové**

S takto navrženou úrojektovou dokumentací prostavební povolení provedení stavby souhlasíme za následujících podmínek, které je třeba splnit:

- ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení sítí provede AQUA SERVIS, a.s. – vodovod p. Gois tel. 602 771 274, kanalizace p. Vejnar tel. 728 436 463 (vytyčení nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání vytyčení vodovodu lze objednávku zaslat na e-mail [jiri.lunak@aquark.cz](mailto:jiri.lunak@aquark.cz)).


- upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.



- v rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev
- umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace do průměru 500 mm včetně a 2,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace s průměrem potrubí nad 500 mm
- při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. V případě křížení nových inženýrských sítí se stávající kanalizací musí být po provedení stavby udělány kamerové zkoušky kanalizace na náklady stavebníka – nutno objednat u našeho zaměstnance p. Vejnara na tel. 728 436 463.
- **v případě úpravy povrchu terénu musí být veškeré šoupátové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních soupřav a poklopy kanalizačních šachet umístěny do nové nivelety terénu**
- po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace požadujeme přizvat k odsouhlasení provedených povrchových úprav našeho zaměstnance. Pro kontrolu povrchových úprav v ochranném pásmu vodovodu nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS, a.s. v Týništi nad Orlicí na tel. 494 371 739 nebo na mobilu 602 880 445 . Pro kontrolu povrchových úprav v ochranném pásmu kanalizace nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS, a.s. – Kanalizace p. Bc. Petříka na tel. 728 154 733.
- **před předáním stavby do užívání požadujeme vyčištění kanalizačních šachet od živичného krytu, popř. jiných materiálů použitých pro úpravu povrchů**
- upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řádu nebo kanalizační stoe, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace je dle zákona č. 274/2011 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu či kanalizace.

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.


Ke kanalizaci a vodovodu se nevyjadřujeme. V obci Nová Ves nejsme provozovatelem kanalizace ani vodovodu.

 **AQUA SERVIS**  
AQUA SERVIS, a.s.  
Štemberkova 1094  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Bc. Jakub Dragoun  
vedoucí provozu TP

**Příloha**  
Situace

Na vědomí: středisko Týniště nad Orlicí





**Albrechtice nad Orlicí**  
**M 2880**  
**Stuace použitelna**  
**s vyjádřením 831/16**

Podbřezinou

Pod Borky

VODOVOD

KANALIZACE

Albrechtice r

26.7.2016  
831/16

**AQUA SERVIS**

AQUA SERVIS, a.s.  
Slavětovská 1084  
516 01 Rychtářov nad Jihlavou

*unavol*

Zádušní les