

Váš dopis zn./ze dne:	E-mail: 1.2. 2015
Naše značka:	089/16
Vyřizuje:	Jitka Luňáková
Telefon:	494 539 154
E-mail:	jitka.lunakova@aquark.cz

ID projekt s.r.o.
Júnova 1028
Kostelec nad Orlicí
517 41

Rychnov nad Kněžnou 3. 2. 2016

Vyjádření k existenci sítí pro stavbu: „III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA“ v k. ú. Albrechtice n. Orl. A Nová Ves u Albrechtic n. O.

Žadatel, projektant: IDprojekt, Júnova 1028, Kostelec nad Orlicí, (Ing. Jakub Hajn, tel. 604 707 032, 494 544 554; e-mail: hajn@idprojekt.cz)

Investor: SÚS Krélovehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové

- ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. Před započítím zemních prací nutno tyto sítě vytyčit. Vytyčení sítí provede AQUA SERVIS, a.s. – vodovod p. Gois tel. 602 771 274, kanalizace p. Vejnar tel. 728 436 463 (vytyčení nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání vytyčení vodovodu lze objednávku zaslat na e-mail jiri.lunak@aquark.cz).

- upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

- v rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev

- umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace do průměru 500 mm včetně a 2,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace s průměrem potrubí nad 500 mm

- při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. V případě křížení nových inženýrských sítí se stávající kanalizací musí být po provedení stavby udělány kamerové zkoušky kanalizace na náklady stavebníka – nutno objednat u našeho zaměstnance p. Vajnara na tel. 728 436 463.

- v případě úpravy povrchu terénu musí být veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních soupřav a poklopy kanalizačních šachet umístěny do nové nivelety terénu


- po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace požadujeme přizvat k odsouhlasení provedených povrchových úprav našeho zaměstnance. Pro kontrolu povrchových úprav v ochranném pásmu vodovodu nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS, a.s. v Týništi nad Orlicí na tel. 494 494 371 739 nebo na mobilu 602 880 445. Pro kontrolu povrchových úprav v ochranném pásmu kanalizace nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS, a.s. – Kanalizace p. Bc. Petříka na tel. 728 154 733.

- před předáním stavby do užívání požadujeme vyčištění kanalizačních šachet od živичného krytu, popř. jiných materiálů použitých pro úpravu povrchů

- upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řádu nebo kanalizační stoe, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace je dle zákona č. 274/2011 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu či kanalizace.

Příloha: situace

Na vědomí: P. Gois, středisko Týniště nad Orlicí


Bc. Jakub Dragoun
vedoucí provozu TP
518 01 Rychnov nad Kněžnou

Platnost stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

