

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

CSW Projekt CZ s.r.o.  
Na Větrníku 1603/39  
162 00 Praha 6 - Břevnov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2019/020375

VYŘIZUJE/LINKA  
Jiří Tluka/675

HRADEC KRÁLOVÉ  
9.5.2019

## **Most Černá ev.č. 32550-1**

Dne 7.5.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci ve stupni DUSP na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala společnost CSW Projekt CZ s.r.o., 01/2019.

Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 32550-1, jenž převádí trasu silnice III/32550 přes koryto potoka Černá v obci Černá v Královéhradeckém kraji, okrese Trutnov.

Nový most je navržen jako monolitická železobetonová rámová konstrukce o jednom poli, charakteru šikmého uzavřeného rámu. Most je navržen s minimalizovanou délkou rovnoběžných křídel tak, aby bylo co možná nejméně zasahováno do bezprostředního okolí mostu, přičemž plynulé napojení na regulační zdi vodoteče zajišťují krátká šikmá křídla o délce 2,0 m, jež jsou součástí stavby mostu. Založení mostu je navrženo plošné, s případnou výměnou nevhodného podloží za hutný štěrkový polštář. Nově navržená konstrukce má oproti stávající konstrukci výrazně stlačenou stavební výšku a tím maximálně zvýšenou kapacitu průtočného profilu. Minimální volná výška nad návrhovou hladinou  $Q_{100}$  činí 0,585 m.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik. Vodní tok Černá (IDVT 10185334) je ve správě Lesů České republiky, státní podnik.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_0130 - Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 641012, X: 1004261.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Navržený mostní objekt musí být proveden v souladu s ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“.
  - Křížení komunikace s vodními toky bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
  - Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky, cement, ...).
  - Předmětná stavba bude projednána s Lesy České republiky, státní podnik.
- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr nedotýká majetku státu, k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje