

**Rodinná skupina II**  
Hala + kk č. m. 202

- výměna označených dveří
- **Hygienické zařízení č. m. 203**
  - vyloučení stávajících podlahové krytiny, nová náslapná vrstva - keramická dlažba - viz tabulka místnosti a poznámka P1
  - odstranění keramického obkladu, oškrábání stávajících malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestřikování, žk vimalba, keramický obklad - viz tabulka místnosti a poznámka P2
  - nový sádk podhled
  - **Hygienizace stávajících zařízeníových nádrží**

Hygienické zařízení č. m. 205, 206

- oslabení stavby kůtů, oprava stávajících omeček v rozsahu 60 %, periferace, celkové přestavování, za výměna, ohřevatelů
- natěrka na chodbě č.m. 136 a deskové obklady za postelemi - viz tabulka místností a poznámka P2
- demontáž lehkých dělicích příček
- nové zděné dělicí příčky

- klubovna č. m. 208 - psací stůl 2x, polohovací židle 4x, skříň, knihovna, stůlek pod televizi, sedací souprava  
- klubovna č. m. 213 - psací stůl 2x, polohovací židle 4x, skříň, knihovna, stůlek pod televizi, sedací souprava  
**Kuchyňka č. m. 214**

- nový sdk poádnie
- demontáž povrchových rozvodů
- nové rozvody elektro + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- nové vzt. rdvtrání - viz PD VZT

- stávající

**Rodinná skupina I**

- nový deskový omyvatelný obklad
- nový sdk pohled
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro

- sjednocení el. zásuvek a vypínačů - viz PD elektro
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PD ÚT
- výměna označených dveří

**Průběh č. 210-220**

- nový sdk podhled
- demontáž záchodové mísy
- nové rozvody zti + nová záchodová mísa - viz PD ZTI

přestěrkování, 2x výmalba, keramický obklad do v = 1800 mm - viz tabulka místností a poznámka P2  
- nový sdk podhled  
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů

Kuchynka c. m. 223

- oskrábaní stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba - viz tabulka
- místnosti a poznámka P2
- siederocení el. záruvek a výpínačů + nové osvětlení v sdh pohledu - viz PD elektro

- nový sdk podhled
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PD ÚT

- sjednocení el. zásuvek a vypínačů + nové osvětlení v s.d.k. pohledu - viz PD elektro
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PD ÚT
- nové vzt. odvětrání - viz PD VZT

Koupelna č. m. 226

- nové rozvody zti + nové zařizovací předměty - viz PD ZTI
- nový ohříváč vody 160 l
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro

- opravy stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba, deskové obklady za postele - viz tabulka místnosti a poznámka P2
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů + nové osvětlení v sđk pohledu - viz PD elektro

- vybourání stávající podlahové krytiny, nová nášlapná vrstva - keramická dlažba - viz tabulka místností a poznámka P1  
- botníky pro klienty

**NP2** NEP 1200 x 150 x 249 - 6 ks

OPRAVA DVERI DUSO - PODRIZNUTI, DVERE BEZ PRAHU

• BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ (OMÍTKY, OBKLADY, NÁŠLAPNÉ VRSTVY) BUDE ŘEŠENO V RÁMCI PROVEDENÍ STAVBY. BAREVNÁ VARIANTA MUSÍ BÝT INVESTOREM ODSOUHLAŠENA NA ZÁKLADĚ S INVESTOREM STAVBY.

• VEŠKERÉ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAH A POVRCHY POCHOZÍCH VEŘEJNÝCH PLOCH MUSÍ MÍT SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ min. 0,6 (NEBO HODNOTU VÝKYVU KYVADLA NEJMÉNĚ 40, NEBO ÚHEL KLUZU NEJMÉNĚ 10°), DLE ČSN 74 4505

- PROTISKLUZNOST KERAMICKE DLAZBY MUSI SPLNOVAT R10 A V GASITRO PROVOZU R11 A ODOLNOST PROTI OPOTREBENÍ PEI 5

- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY MOHOU BYT ZJIŠTENY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLADANÝ ROZSAH DÍLA. V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V DOSTATEČNĚM ČASOVÉM PŘEDSTIHU UPOZORNĚN NA VNÍKLE ROZDÍLY A NÁPRAVA BUDE ŘEŠENA ZMĚNOVÝM ŘÍZENÍM.
- NEDÍLOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA VČETNĚ TECHNICKÝCH ZPRÁV VŠECH OSTATNÍCH

- MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI ČI PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI TOMUTO PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S

• TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE.

PODLE POKYNŮ VEDOUČÍHO MOTÉRA VZT BUDOU PROVEDENY VEŠKERÉ ZEDNICKÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE (ZALITÍ OTVORŮ, DOZDĚNÍ PŘÍČEK, UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, ZAJIŠTĚNÍ MOŽNOSTI

VZT-07 Ø 260  
VZT-08 Ø 300  
VZT-09 Ø 300

SPECIFIKOVÁNY BĚHEM REALIZACE PŘÍMO NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZA ÚČASTI AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA A STATIKA. BUDE VYPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. Z DŮVODU

**SLABOPROUDÉ ROZVODY:**  
NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO PD  
SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A DOTYČNÍ STA

Pozn.: Světla výška v 2. NP je 2970 mm, v místnostech s novým sdk podhledem je sv = 2670 mm a dle přizpůsobení VZT.

CEMENTOVOU STĚRKOU S VLÁKNY.  
NÁSLEDNĚ BUDOU PROVEDENY NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - VIZ TABULKA MÍSTNOSTÍ.  
V PROSTORU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SPRCH BUDE PROVEDEN CERTIFIKOVANÝ HYDROIZOLAČNÍ

V MÍSTNOSTECH S NOVÝM PODLAHOVÝM SOUVRSTVÍM BUDOU PROVEDENY NOVÉ SKLADBY PODLAH - VIZ VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

ZA ZÁCHODOVÝMI MÍSAMI BUDOU PŘEDSTĚNY (tl. 200 mm  
a výšky 1250 mm) PRO OSAZENÍ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

NA STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH Z KROKUTONOVÝCH TVARNIC BUDE PROVEDENA SYSTÉMOVÁ STĚRKA HLAZENÁ NA VC OMÍTKU.  
NA STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH A STROPECH BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ OMÍTEK V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU 60 %.

- VNITŘNÍ OMÍTKA FINÁLNÍ + 2 x VÝMALBA  
- LEPIDLO S PERLINKOU  
- ZÁKLADNÍ OMÍTKA + PENETRACE

**SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE:**  
VE VYZNAČENÝCH PROSTORÁCH BUDOU PŘEVEDENY TYPOVÉ  
SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY ZAVĚŠENÉ NA NOSNÉ RÁSTROVÉ

**S2** PLNÝ SDK PODHLED DO VLHKEHO  
PROSTŘEDÍ Z DESEK tl. 1 x 12,5 mm

**S3** SDK PODHLED ŠIROKOPÁSMÝ

PRIPADNE BUDDU VEDENY V KONSTRUKCI SDK PODALEDU

Zodpovědný projektant	Ing. Zdeněk Balcar	
Vypracoval	Ing. Ivana Černá	

stavební úpravy objektu - II.etapa (DPS) SO 01 - Objekt dětského domova a školní jídelny	Wentzlo :	1,73, 1,1
	Formát :	10 x A4
	Revize :	