

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ SÍŤ:

- NTL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- VODOVOD A PŘÍPOJKY
- HORKOVOD V BEZKANÁLOVÉM PŘÍPOJKU
- KABELOVÉ VEDENÍ NN
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- SDĚLOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ A VEDENÍ TKR

NAVRŽENÉ SÍŤ:

- PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU
- PŘEPOJENÍ NTL PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD KE ZRUŠENÍ – VÝRAZENÍ Z PROVOZU
- NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – SAMOSTATNÁ ČÁST PD SO.301
- NAVRŽENÉ TRATIVODY – SAMOSTATNÁ ČÁST PD SO.101

KZ

KONTROLNÍ VÝVOD SIGNALIZAČNÍHO VODIČE ZEMNÍ – V POKLOPU

OT

ORIENTAČNÍ TABULKA

TRUBKY A TVAROVKY Z MATERIÁLU PE 100, UVEDENÉ V SEZNAMU PE 100+
TRUBKY PE ŘADA STŘEDNĚ TĚŽKÁ dn 160/9,1 – 0,4 MPa (SDR 17,6)
TRUBKY PE ŘADA TĚŽKÁ dn 63/5,8 a 50/4,6 – 0,4 MPa (SDR 11)
NA POTRUBÍ BUDE UPEVNĚN MĚDĚNÝ PLYN SIGNALIZAČNÍ VODIČ ČY 2,5

POTRUBÍ KOPÍRUJE TERÉN SE SKLONEM PODLE TERÉNU

POTRUBÍ PŘELOŽKY PLYNOVODU A PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK PRO č.p. 346 BUDE ULOŽENO PŘI KŘÍŽENÍ STÁTNÍ SILNICE POD TERÉMEM S MIN. KRYTÍM 1,3 m POD VOZOVKOU STÁTNÍ SILNICE A ZÁLIVU, ŠÍŘKA RÝHY 0,5 m

POTRUBÍ PŘELOŽKY PLYNOVODU BUDE ULOŽENO POD TERÉMEM S MIN. KRYTÍM 1,0 m POD VJEZDY A POD CHODNÍKEM V MÍSTECH SNÍŽENÝCH SJEZDŮ, 0,8 m V OSTATNÍCH MÍSTECH CHODNÍKU, ŠÍŘKA RÝHY 0,5 m


NAPOJENÍ PŘELOŽKY NA STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD

NAPOJENÍ PŘELOŽKY PE dn 160 NA STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD OCEL DN 150 BUDE PŘEVEDENO V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO KOLENA, KTERÉ BUDE ODRÍZNUTO:
– ELEKTROTVAROVKOU – T-KUS dn 160/160/160, 2x PŘECHODKA PE–OCEL dn 160/DN 150 A 2x NÁTRUBEK SCHUCK DN 150

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH VEDENÍ O PŘESNÉ VYTÝČENÍ JEJICH ZAŘÍZENÍ. STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ.

SO.501

VEDOUCÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>-FESTING</div> <div>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</div> <div>SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01</div>	
ING.STANISLAV JANÁK	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING.JAN PĚNČÍK		
INVESTOR:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, HRADEC KRÁLOVÉ			FORMÁT	4x A4
OÚ:	HOSTINNÉ	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	ÚČEL	PDPS
STAVBA:	REKONSTRUKCE SILNICE II/325 HOSTINNÉ - KRPA			ČÍSLO ZAKÁZKY	
OBJEKT:				210034.30	
ČÁST:	PLYNOVOD			DATUM	11/2014
OBSAH:	SITUACE 1:500			MĚŘÍTKO 1 : 500	Č. VÝKRESU C.4.2