



ŘEZ A – A



PŮDORYS



Typ lapáku tuku	AS_FAKU_2EO/PB/SV
Jmenovitá velikost	2NG
Celkové rozměry (mm)	1200/1500
Výška vstoku / odtoku (mm)	940(DN150)/870(DN150)
Celkový objem betonu (m3)	1.09M3
Přepravení hmotnost (kg)	95KG

LAPÁK TUKŮ OSADIT NA PODKLADNÍ DESKU TL.10cm BETON B15, ROVINNOST ±5mm
VYZTUŽENÝ KARI SÍTI

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ANDREA JUNKOVÁ AUTORIZOVANÝ TECHNIK SPECIALIZACE ZDRAVOTNÍ TECHNIKA KŘÍŽKOVÁ 553 541 01 TRUTNOV IČO 691 58 509	
STAVEBNÍ ČÁST	ZT	ANDREA JUNKOVÁ	ANDREA JUNKOVÁ		
ING. MARTIN JUST			ING. MICHAL KARLÍK		
KRAJ:	KRAJOVÉHRADECKÝ	OBEČ	LÁZNĚ BĚLOHRAD		
INVESTOR: STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB NOVÁ PAKA, MASARYKOVŮ NÁMĚSTÍ 2, NOVÁ PAKA 509 01				ČÍSLO ZAKÁZKY	23/0608
SŠGS – LÁZNĚ BĚLOHRAD – CVIČNÁ KUCHYŇĚ				Druh projektu	DPS
				Datum	08/2023
				Formát A4	2 A4
				Měřítko	1 : 25
D.1.4.a ZDRAVOTNÍ TECHNIKA					
LAPÁK TUKŮ AS FAKU 2EO/PB/SV				D.1.4.a ZT – 7	