



VÝVOD	výška NP v mm	příkon, kapacita	
E2	1100	zásuvka 2 x 230v/	ohřívače
E4	80	2 m kabel, 230v/2,8 kw	výdejní vozík
E4C	80	4 m kabel, 230v/1,4 kw	výdejní vozík
E7	1100	zásuvka 230v/ 0,6 kw	vitrína
E10	1100	zásuvka 230v/ 0,4 kw	lednice
E15	400	zásuvka 230v	chlazení
E16	1100	zásuvka 230 v	
E18	1100	zásuvka 230 v / 0,37 kw	krájec chleba
E22 - 2x	0	kabel 2 m 400 v /18,3 kw Kabel 2 m 400 v / 9,3 kw	konvektomat 1 konvektomat 2
E23	0	kabel 1,5 m 230 v	zásuvka
E24 - 3x	0	kabel 2 m 400 v / 12kw	kotle
E25	0	kabel 2 m 400 v /16 kw	sporák
E26	0	kabel 1,5 m 230 v	zásuvka
E27	0	kabel 2 m 400 v / 9 kw	pánev
E27A	0	kabel 2 m 400 v / 15 kw	pánev
E28	0	kabel 2 m 400 v / 12kw	unipar
E29	2500	kabel 2 m 230 v Světla, ventilátor ?	odsavač
E30	400	zásuvka 230 v / 0,4 kw	lednice
E41A	1100	zásuvka 230 v	
E41	400	zásuvka 230 v	
E51	400	zásuvka 230 v	
E51A	1100	zásuvka 230 v	
E61	1100	zásuvka 230 v	
E62	400	zásuvka 230 v / 0,2 kw	lednice
E63	1000	zásuvka 400 v / 2,8 kw Jištění 16A	robot
E73	400	kabel 2 m 400 v / 7,7 kw	myčka
E74	400	zásuvka 230 v / 5w	změkčovač
E75	2500	kabel 2 m 230 v Světla, ventilátor ?	odsavač
E82	400	zásuvka 2 x 230 v / 5w 0,6 kw	změkčovač drtič
E83	400	kabel 2 m 400 v / 14,1 kw	myčka
E88	2500	kabel 2 m 230 v Světla, ventilátor ?	odsavač
E91	1100	zásuvka - vypínač s vývodem 400 v / 4 kw dle typu výrobce/kávy	
E91A	1100	zásuvka 230 v / 2,1 kw	výdejní vozík

VÝŠKOVÝ SYSTÉM RELATIVNÍ MÍSTNÍ ±0,000 = PODLAHA 1NP					
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	AUTORIZOVAL	Ing. David Pour 10. května 407 507 71 Miletín tel. 777 093 009 IČ 88835324 WWW.NAPROJEKTUJ.CZ	
Ing. David Pour	Ing. David Pour		Ing. David Pour		
KRAJ	Královéhradecký	OBECE	Hořice		
INVESTOR	Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, p.o.				
Rekonstrukce a modernizace kuchyně str. zař. SUPŠSK Hořice včetně vybavení				ZAK. ČÍSLO	13-2022
				ARCHIVNÍ Č.	
				FORMÁT	4xA4
				DATUM	07/2023
VYBAVENÍ GASTRO - PŘÍPRAVAELEKTRO				STUPEN	MĚŘÍTKO
				DPS	1:25
				Č. VÝKRESU	
				D.1.1.b.6	