ŘEZ C–C



LEGENDA – ZAŘÍZENÍ 1:

1.1 INTERIÉROVÁ PARAPETNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA O VÝKONU 8595m3/hod
Vestavěný teplovodní ohřev, chladič s přímým výparem, všechna hrdla vertikální
Jednotka dodávána v dílech a sestavená na místě
Účinnost rekuperace při referenční průtoku: 83%
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňujíc!

1.2 POŽÁRNÍ KLAPKA SE 800x500mm

1.3 TLUMIČ HLUKU 1000x500x1000mm

1.4 PŘÍVODNÍ ŽALUZIE SÁNÍ SE SÍTEM 1100x900mm

1.5 VÝFUKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTEM 900x630mm

1.6 POŽÁRNÍ KLAPKA 800x630mm

1.7 POŽÁRNÍ KLAPKA 630x355mm

1.8 REGULAČNÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM 800x250mm

1.9 REGULAČNÍ KLAPKA 800x250mm

1.10 REGULAČNÍ KLAPKA 800x630mm

1.20 KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ PRO PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU 2500x460mm

1.21 KUCHYŇSKÝ ZÁKRYT PRO ODVOD VZDUCHU 1530x1200mm

1.22 KUCHYŇSKÝ ZÁKRYT PRO ODVOD VZDUCHU 1660x1170mm

1.30 VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA MINI VRF O VÝKONU 28,5kW

LEGENDA – ZAŘÍZENÍ 2:

ZAŘÍZENÍ REALIZOVANÉ V JINÉ AKCI:

2.1 INTERIÉROVÁ PARAPETNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA O VÝKONU 3300m3/hod
Vestavěný elektrický ohřev, všechna hrdla vertikální
Jednotka dodávána v dílech a sestavená na místě
Účinnost rekuperace při referenční průtoku: 83%
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňujíc!

2.2 VÝFUKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTEM 400x600mm

2.3 TLUMIČ HLUKU 600x500x1000mm

2.4 POŽÁRNÍ KLAPKA 450x450mm

2.5 POŽÁRNÍ KLAPKA 600x500mm

ŘEZ D–D



PŘESNÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

ZODP.PROJEKTANT: MARTIN FEJK		MAFEP s.r.o. VERDEK 61 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01 IČO: 275 58 533
VYPRACOVAL: MARTIN FEJK		
STUPEŇ: STAVEBNÍ POVOLENÍ	PROFESE: VZDUCHOTECHNIKA	
INVESTOR: Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, p.o.		
Rekonstrukce a modernizace kuchyně stravovacího zařízení SUPŠSK Hořice včetně vybavení		DATUM: 03/2023
		FORMÁT: 10x4
ŘEZ C–C, D–D		MĚŘ.: 1:50
		Č.VÝKR.: D.1.4. - VZTS