



LEGENDA – ZARÍZENÍ 2:

ZARÍZENÍ REALIZOVANÉ V JINÉ AKCI:

- 2.1 INTERIOVÁ PARAPETNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA O VÝKONU 3300m<sup>3</sup>/hod  
Vestavěný elektrický ohřev, včetně hrdla vertikální  
Vestavěný elektrický ohřev, včetně hrdla vertikální  
Vestavěný elektrický ohřev, včetně hrdla vertikální  
Vestavěný elektrický ohřev, včetně hrdla vertikální  
NÁŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 EP2018 splňující

- 2.2 VÝKONOVÁ PROTIŠKOTNÁ ŽALUZIE SE SÍTEM 400x600mm

- 2.4 POŽÁRNÍ KLAPKA 450x450mm

- 2.5 POŽÁRNÍ KLAPKA 800x500mm

LEGENDA – ZARÍZENÍ 1:

- 1.1 INTERIOVÁ PARAPETNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA O VÝKONU 8950m<sup>3</sup>/hod  
Vestavěný teplovodní ohřev, chladit s přímým výměrem, včetně hrdla vertikální  
Vestavěný teplovodní ohřev, chladit s přímým výměrem, včetně hrdla vertikální  
Vestavěný teplovodní ohřev, chladit s přímým výměrem, včetně hrdla vertikální  
Vestavěný teplovodní ohřev, chladit s přímým výměrem, včetně hrdla vertikální  
NÁŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 EP2018 splňující

- 1.2 POŽÁRNÍ KLAPKA SE 800x500mm

- 1.3 TLUMIČ HLUKU 1000x500x1000mm

- 1.4 PRŮVODNÍ ŽALUZIE SAMI SE SÍTEM 1100x600mm

- 1.5 VÝKONOVÁ PROTIŠKOTNÁ ŽALUZIE SE SÍTEM 800x630mm

- 1.6 POŽÁRNÍ KLAPKA 800x630mm

- 1.7 POŽÁRNÍ KLAPKA 630x655mm

- 1.8 REGULÁČNÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM 800x250mm

- 1.9 REGULÁČNÍ KLAPKA 800x250mm

- 1.10 REGULÁČNÍ KLAPKA 800x630mm

- 1.20 NICHYNSKÁ DÍŠTOR PRO PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU 2500x460mm

- 1.21 NICHYNSKÝ ZÁKRYT PRO ODVOD VZDUCHU 1530x1200mm

- 1.22 NICHYNSKÝ ZÁKRYT PRO ODVOD VZDUCHU 1660x1700mm

- 1.30 KENOVANÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA MINI WRF O VÝKONU 28,5kW

- 2.3 TLUMIČ HLUKU 600x500x1000mm

ZODP.PROJEKTANT:	MARTIN FEJK	MAFEP s.r.o.
VYPRACOVÁV:	MARTIN FEJK	VERDEK 61
STUPEŇ: STAVEBNÍ POVOLENÍ	PROFESE: VZDUCHOTECHNIKA	DVŮR KRALOVÉ NAD LABEM
INVESTOR: Sféra územně plánovacího úřadu, s.r.o.	ICO: 275 58 533	944 011
Rekonstrukce a modernizace kuchyně stravovacího zařízení		
SUPŠSK Hofice včetně výhledu		
DATUM:	03/2023	
FORMÁT:	10x4	
MĚR:	1:50	
Č. VÝKRU:	D1.4 - VZT2	