

A.3_1a
PODHLÉD
(svěšený kazetový)



POZNÁMKA:

Konkrétní řešení pomocné kce podhledu a konkrétní řešení pomocné kce podhledu nik dodá dodavatel (pomocné kce jsou součástí dodávky a zahrnuty v nacenění). Součástí je i detail ukončení podhledu u obvodových stěn.

Podhled minerální akustický, rastr 600x600 mm, barva matná černá.

Hodnoty α_w (vážený koeficient zvukové pohltivosti):
 0.55 (absorpční třída D) při celkové hloubce systému 50 mm (c.h.s. 50 mm)
 0.95 (absorpční třída A) při celkové hloubce systému 200 mm (c.h.s. 200 mm)

Praktický koeficient zvukové pohltivosti (dle frekvence):

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	2000 Hz
c.h.s. 50 mm	0.10	0.25	0.60	1.00
c.h.s. 200 mm	0.35	0.80	1.00	1.00

POZNÁMKA: Toto není výrobní dokumentace. Výrobní dokumentaci předložit architektovi k odsouhlasení. Vzorů povrchových vlnenější, vlnitějších konstrukcí a opláštění předložit architektovi k odsouhlasení. Barevnost RAL jsou jen orientační. Všechny rozměry nutno před zahájením prací ověřit na místě se skutečností a případné odchylky nebo rozpor s dokumentací konzultovat s architektem. Detailní řešení konzultovat s architektem.

Požární odolnost konstrukce a výpíň je určena požární bezpečnostním řešením. Doklad o požární odolnosti konstrukci a výpíň bude předložen dodavatelem.

PROJEKT	Expozice "Muzeum války 1866"		
INVESTOR	Muzeum východních Čech	STUPEŇ	Zadávací dokumentace
VYPRACOVAL	st.dlo s.r.o.	VÝKRES	A.3_1a
	Ing. arch. Jiří Mašek	DATUM	26/04/2022
		A2	1:100