

## Výpočet dostatečné vzdálenosti


Datum: 14.02.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01  
Číslo zákazníka/projektu.: 70-81 NÁSTAVBA UČEBNY SPŠel-it

### Projektant/montážní firma:

Společnost: Elektro projekce Vlach  
Název: Richard Kašpar  
Ulice: Palachova 1742  
PSČ: 547 01 Náchod  
Telefon: 603 178 991

Bezejmenná



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 70-81 NÁSTAVBA UČEBNY SPŠel-it  
Jméno: SPŠel-it  
Ulice: Č.S. ODBOJE 670  
PSČ: CZ-518 01-DOBRUŠKA

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III  
Proudové zatížení: 100 kA  
 $k_m$  - Izolační hodnota km: 1  
Úroveň potenciálu: -1.2 m

### Projekt:

Číslo projektu: 70-81 NÁSTAVBA UČEBNY SPŠel-it  
Název projektu: NÁSTAVBA UČ. MULTIMÉDIÍ SPŠel-it DOBRUŠKA  
Ulice: ČS. ODBOJE 670, 518 01 DOBRUŠKA  
PSČ: CZ-518 01-DOBRUŠKA