

Kabely

SEZNAM KABELŮ

Stavba: Rekonstrukce kotelny Gymnazium Broumov

Objekt: Kotelna

Část: MaR

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Martin Musil

Datum: 04/2024

Název	Číslo stránky	Sloupec	Od	Do	Popis	Typ	Délka m
WL001	3		0 RS	RMa1	Kabel	CYKY J 5x4	30
WL002	4		1 RMa1	K1	Kabel	CYKY J 3x2,5	20
WL003	4		2 RMa1	K2	Kabel	CYKY J 3x2,5	20
WL006	4		5 RMa1	Olymp	Kabel	CYKY J 3x2,5	30
WL007	5		0 RMa1	STOP tlačítko	Kabel	CYKY O 3x1,5	10
WL008	5		7 RMa1	BAP	Kabel	CYKY J 3x2,5	30
WL014	6		3 RMa1	C1	Kabel	CYKY J 3x2,5	20
WL015	7		3 RMa1	C2	Kabel	CYKY J 3x2,5	20
WL016	8		3 RMa1	C3	Kabel	CYKY J 3x2,5	20
WL017	9		2 RMa1	C4	Kabel	CYKY J 3x2,5	20
WL018	10		2 RMa1	C5	Kabel	CYKY J 3x2,5	20
WL012	14		3 K1-porucha	RMa1-X1/18	Kabel	CYKY O 3x1,5	15
WL013	14		5 K2-porucha	RMa1-X1/19	Kabel	CYKY O 3x1,5	15
WD001	5		2 RMa1	zaplavení	Kabel	JYTY3x0,8	10
WD002	5		2 RMa1	detektor NH4	Kabel	JYTY4x0,8	20
WD003	5		3 RMa1	detektor CO	Kabel	JYTY4x0,8	10
WD004	5		3 RMa1	termostat kotelny	Kabel	JYTY2x0,8	10
WD017	6		3 RMa1	ovládání C1	Kabel	JYTY4x0,8	20
WD018	6		3 RMa1	signalizace C1	Kabel	JYTY4x0,8	20
WD019	6		5 RMa1	ovládání SM1	Kabel	JYTY3x0,8	20
WD020	6		6 RMa1	snímač LIN -T1	Kabel	JYTY3x0,8	20
WD021	7		3 RMa1	ovládání C2	Kabel	JYTY4x0,8	20
WD022	7		3 RMa1	signalizace C2	Kabel	JYTY4x0,8	20
WD023	7		5 RMa1	ovládání SM2	Kabel	JYTY3x0,8	20
WD024	7		6 RMa1	snímač LIN -T2	Kabel	JYTY3x0,8	20
WD025	8		3 RMa1	ovládání C3	Kabel	JYTY4x0,8	20
WD026	8		3 RMa1	signalizace C3	Kabel	JYTY4x0,8	20
WD027	8		5 RMa1	ovládání SM3	Kabel	JYTY3x0,8	20
WD028	8		6 RMa1	snímač LIN -T3	Kabel	JYTY3x0,8	20
WD029	9		3 RMa1	ovládání C4	Kabel	JYTY4x0,8	20
WD030	9		3 RMa1	signalizace C4	Kabel	JYTY4x0,8	20
WD031	9		5 RMa1	ovládání SM4	Kabel	JYTY3x0,8	20
WD032	9		6 RMa1	snímač LIN -T4	Kabel	JYTY3x0,8	20
WD033	10		3 RMa1	ovládání C5	Kabel	JYTY4x0,8	20
WD034	10		3 RMa1	signalizace C5	Kabel	JYTY4x0,8	20
WD035	10		5 RMa1	ovládání SM5	Kabel	JYTY3x0,8	20
WD036	10		6 RMa1	snímač LIN -T5	Kabel	JYTY3x0,8	20
WD012	14		3 RMa1	řízení K – 10V	Kabel	JYTY2x0,8	20
WD113	15		1 RMa1	snímač LIN -TKK	Kabel	JYTY3x0,8	30
WD114	15		1 RMa1	snímač A -T0	Kabel	JYTY3x0,8	30
WD115	15		2 RMa1	snímač A -TAS	Kabel	JYTY3x0,8	30
WD116	15		2 RMa1	snímač LIN -TSM	Kabel	JYTY3x0,8	30
WD117	15		3 RMa1	snímač A -P0	Kabel	JYTY3x0,8	30
WD131	16		3 RMa1	MODBUS kotel	Kabel	JYSTY2x0,8	30
WDCAN	16		2 RMa1	TRU – IRC	Kabel		60
WDETH	16		5 RMa1	IPC	Kabel	Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8	25