PŮVODNÍ STAV

M 1:200

SCHEMATICKÝ PŮDORYS



TYPICKÉ PODLAŽÍ

SCHEMATICKÝ ŘEZ



POZNÁMKA :

JEDNÁ SE O PANELOVÝ OBJEKT BYTOVÉHO DOMU, KTERÝ JE POSTAVEN V KONSTRUKČNÍ SOUSTAVĚ T06B-U S PARAPETNÍM OBVODOVÝM PLÁŠTĚM.
SPRÁVCE OBJEKTU POUKÁZAL NA OBJEKTIVNÍ ZÁVADY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ŠTÍTOVÝCH STĚN, KTERÉ SE PROJEVUJÍ ZATÉKÁNÍM DEŠŤOVÉ VODY DO PROSTOR INTERIÉRU OBJEKTU.

V KONTEXTU VÝŠE UVEDENÉHO BYLY ZMÍNĚNÉ ŠTÍTOVÉ STĚNY VIZUÁLNÍM PRŮZKUMEM PROVĚŘENY. TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SENDVIČOVÉ PANELY VYKAZUJÍ SICE DROBNÁ DÍLČÍ MECHANICKÁ POŠKOZENÍ V PODOBĚ ULOMENÝCH ROHOVÝCH ČÁSTÍ, ALE NEJEDNÁ SE O POŠKOZENÍ, KTERÁ BY OHROŽOVALA STATIKU ČI STABILITU OBJEKTU. UVEDENÁ POŠKOZENÍ BYLA S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ ZPŮSOBENA JIŽ PŘI MONTÁŽI Z DOBY REALIZACE OBJEKTU NEŠETRNOU MANIPULACÍ PŘI UKLÁDÁNÍ PANELŮ NEBO PŘI TRANSPORTU. MOŽNÉ, ALE MÉNĚ PRAVDĚPODOBNÉ JE POŠKOZENÍ ROHOVÝCH ČÁSTÍ PANELŮ VLIVEM NEDODRŽENÍ DILATAČNÍCH SPÁR MEZI PANELY. V NĚKTERÝCH ČÁSTECH BYLY ODHALENY "NATVRDO MALTOU VYPLNĚNÉ SPÁRY" KTERÉ MOHLY BÝT ROVNĚŽ PŘÍČINOU UVEDENÉHO JEVU.
ZATÉKANÍ DEŠŤOVÉ VODY JE S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ ZPŮSOBENO VLIVEM NEFUNKČNÍHO PRYŽOVÉHO TĚSNĚNÍ UVEDENÝCH SPÁR MEZI PANELY. JEJICH UVOLNĚNÍ ČI VYPADNUTÍ TAK UMOŽŇUJE PRŮNIK VODY STÉKAJÍCÍ PO FASÁDĚ SMĚREM DO KONSTRUKCE A DÁLE DO INTERIÉRU OBJEKTU. PODROBNĚJI VIZ TZ.

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM T06B-U S PARAPETNÍM OBVODOVÝM PLÁŠTĚM

Autor návrhu	Ing. Bohuslav Řičař	
Vypracoval	Ing. Bohuslav Řičař	
Ověřil	Ing. Bohuslav Řičař	
Investor : Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 IČ 00087815		Číslo zakázky: 01/2024
Akce : **"Stavební úpravy spojené se zateplením části bytového domu - štítových stěn na č.p.176"** **na adrese: Studničkova č.p. 176, Pražské Předměstí, Jaroměř 551 01**		
Název : PŮVODNÍ STAV - SCHEMATICKÝ PŮDORYS A ŘEZ		Část :

PLANNING ART S.R.O.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
kancelář :
Jana Koziny č.p. 560/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
tel.: +420602240592; mail: info@planning-art.cz
IČO : 28815351 DIČO : CZ28815351

Stupeň PD :	TP
Datum :	04 / 2024
Měřítko :	1 : 200
Formát :	2 x A4 (A3)
Revize :	-
Číslo výkresu :	**S 01**