ROZVADĚČ R1

3+NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S



100	100		WL100	CYKY–J 4x25	Přívod

CY 10mm² OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

CY 4mm² OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

Z ROZVADĚČE RH
V 1.PP
POJ. ODPÍNAČ 63A

4	4
4	4
WL4	WL4
CYKY–J 5x10	CYKY–J 5x6
Rozvaděč	Rozvaděč

RK STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ BUFETU

RR1.1 ROZVADĚČ RECEPCE

1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WL1	WL2	WL3	WL4	WL5	WL6	WL6.1	WL7	WL8	WL9	WL10
CYKY–J 3x1.5	CYKY–J 3x1.5	CYKY–J 3x1.5	CYKY–J 3x1.5	CYKY–J 3x1.5	CYKY–J 3x1.5	CYKY–O 3x1.5	CYKY–J 3x1.5	CYKY–J 3x1.5	CYKY–J 3x1.5	CYKY–J 3x1.5
Světlo	Světlo	Světlo	Světlo	Světlo	Světlo	Tlačítka	Světlo	Světlo	Světlo	Světlo
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10
0,64	0,96	0,9	1,1	0,8	1,1		0,9	1	0,7	1

13	14	15	16	17	18
13	14	15	16	17	18
2	2	0	2	2	2
WL13	WL14	WL15	WL16	WL17	WL18
CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x1.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5
Chladící jed.	El. dveře	Slaboproud	El. dveře	El. dveře	Slab. rozvaděč
KLIMA 13	14	15	16	17	18
1,75kW Chladící jednotka	NAPÁJENÍ DVEŘÍ	SLABOPR. ROZVODY	OSUŠOVAČE RUKOU		LEDNIČKA

28	29	30
28	29	30
2	2	2
WL28	WL29	WL30
CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5
Zás.	Zás.	Zás.
28	29	30



31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
WL31	WL32	WL33	WL34	WL35	WL36	WL37	WL38	WL39	WL40	WL41	WL42
CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5
Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

POČÍTAČOVÉ ZÁSUVKY – PC

50	51	52	53
	51	52	53
	2	2	2
WL50	WL51	WL52	WL53
CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5
Zás.	Zás.	Zás.	Zás.
50	51	52	53

KUCHYŇ KUCHYŇ VAŘIČ

55	56	57	58	59	60	61	62	63
55		57	58	59	60	61		63
2		2	2	2	2	2		2
WL55	WL56	WL57	WL58	WL59	WL60	WL61	WL62	WL63
CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5	CYKY–J 3x2.5
Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.
55	56	57	58	59	60	61	62	63

S

±0,000 = podlaha 1.nadzemního podlaží (cca 233,30 mn.m. s.Bpv)

TYP PROVEDENÍ: ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ

KRYTÍ: IP 30/20
ROZMĚRY: Š.600 x V.1200x HL.250
PROVEDENÍ: ZAPUŠTĚNÝ

PŘÍVOD (Y): SPODEM
VÝVODY: VRCHEM

ELEKTRICKÁ SÍŤ: 3+PEN stř.50Hz,400V/TN-C
3+NPE stř.50Hz,400V/TN-S

OVL. NAPĚTÍ: 230V stř. 50Hz

OCHRANA PŘED NDN: ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUD. CHRÁNIČI

Tento výkres je duševním majetkem zpracovatele. Použít může být jen se souhlasem nebo podle pokynů autorského dozoru. Zneužití bude stíháno soudně.

NAVRHL	VYPRACOVAL	ARCHITEKT	VEDOUCÍ
Ing. P. ŠANDERA	K. HEJCMAN		Ing. B. ŘÍČAŘ

PLANN ING ART s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
kancelář : Jana Koziny č.p. 560/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
tel.: +420491110536, 534; mail: info@planning-art.cz
IČO : 28815351 DIČO : CZ28815351

MÍSTO STAVBY: areál bývalého Ústavu hluchoněmých, Pospíšilova 365, Hradec Králové
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
STAVBA: "EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH" - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "NOVÝ HLUCHÁK"
OBJEKT: BUDOVA BEZ č.p. V AREÁLU POSPÍŠILOVA 365, HK
OBSAH VÝKRESU: ROZVADĚČ R1

STUPEŇ: PD pro provedení stavby
DAT.: 01/2015
ZAK.ČÍSLO: 01/2015
MĚŘÍTKO: –
ČÍSLO VÝKRESU: 0115–EL06–SAN