PŮDORYS 1.NP



OZN.	NÁZ. MÍSTNOSTI	M²
1.01a	SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ	9,00
1.01b	MEZIPODESTA SCHODIŠTĚ	5,31
1.02	VÝT. ŠACHTA VČ. VÝTAHU	6,48
1.03	VSTUPNÍ HALA	30,83
1.04	RECEPCE	9,73
1.05	ZÁVĚRY	6,44
1.06	CHODBA	113,03
1.07	WC (BUFET)	5,08
1.08	ŠATNA	1,39
1.09	BUFET – PŮVODNÍ	52,79
1.10	KANCELÁŘ	19,37
1.11	KANCELÁŘ	19,78
1.12	KANCELÁŘ	20,84
1.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,46
1.14	DENNÍ MÍSTNOST	13,19
1.15	WC MUŽI	6,03

OZN.	NÁZ. MÍSTNOSTI	M²
1.16	WC ŽENY	5,85
1.17	WC INVALIDÉ	4,61
1.18	KANCELÁŘ	28,87
1.19	KANCELÁŘ	21,23
1.20	SKLAD	4,43
1.21	KANCELÁŘ	20,25
1.22	KANCELÁŘ	20,00
1.23	KANCELÁŘ	19,13
1.24	KANCELÁŘ	19,03
1.25	KANCELÁŘ	19,80
1.26	KANCELÁŘ	19,66
1.27	KANCELÁŘ	19,78
1.28	KANCELÁŘ	19,78
1.29	KANCELÁŘ	19,78
1.30	SKLAD	4,53
1.31	VZD INSTALAČNÍ ŠACHTA	2,69

LEGENDA:

- ① — ODPAD KANALIZACE SPLAŠKOVÁ POTRUBÍ PP HT
- D1 — ODPAD KANALIZACE DEŠŤOVÁ POTRUBÍ PP HT; TEPELNÁ IZOLACE PROTI ROSENÍ TL. 50 mm S AL FOLÍ (PAROZÁBRANA)
- V1 — STOUPAČKA VODOVODU
- STUDENÁ VODA - POTRUBÍ PPR
- POTRUBÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁVITOVÉ
- POŽÁRNÍ VODOVOD - POTRUBÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA - POTRUBÍ PPR
- CIRKULACE TUV - POTRUBÍ PPR
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ DO ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - PP HT
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ - POTRUBÍ PP HT
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ ZAVĚŠENÁ - POTRUBÍ PP HT
- STAVAJÍCÍ ROZVODY UT

POZNÁMKA:

KANALIZACE:

MIN. SPÁD LEŽATÉ DEŠŤOVÉ A TECHN. ČISTÉ KANALIZACE DO DN 200 - 3%
(POKUD NENÍ UPŘESNĚNO V N.PROJEKTU DOKUMENTACE)

MIN. SPÁD SPLAŠK. KANALIZACE DO DN 200 - 2%
POTRUBÍ VĚTŠÍ (MIMO SVĚTLOSTI NEŽ DN 200 - VIZ. ČSN 756101

MIN. SPÁD PŘIPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE - 3%

POZNÁMKA:

VODOVOD:

ROZVOD POŽÁRNÍ VODY JE V CELÉM OBJEKTU VEDEN DODĚLEVNĚ OD PITNÉ A UŽITK.VODY

KOMPENZACE NA POTRUBÍ PŘEVÁŽÍ DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ VYROBCE POTRUBÍ
ZDLAŽDĚ V PŘÍPADĚ DLOUHÝCH VODOROVNÝCH A ZEDNÝCH TYČÍ ODBOČEK VČETNĚ
ODBOČEK NA STOUPAČÍCH POTRUBÍCH!!!
VEŠKERÉ PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNÍ DÉLKOU A KEM ZATĚSNIT DLE Dj. 8.6.5 ČSN 730802
VŠECHNY PROSTUPY POTRUBÍ STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI DO DHZ PROTIPOŽÁR. ZATĚSNIT BĚŽNÝM
NA PRŮMĚRU DLE PLOCHY POTRUBÍ)
TĚSNĚNÍ PROVEST DLE POŽADAVKU VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ A POŽÁRNÍHO SPECIALISTY
(PT) ZATĚSNĚNÍ PROSTUPU PLAST. POTR. PROTIPOŽÁRNÍMI TMELEM NEBO PÁSKOU - ODOLN. EI 90MIN.
(PU) ZATĚSNĚNÍ PROSTUPU OCEL. POTR. PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU - ODOLN. EI 60MIN.

DIMENZE POTRUBÍ NA VYKRESE UDÁVÁ SVĚTLOST POTRUBÍ !!!

OZNAČENÍ DIMENZÍ PLAST. POTR.:

OZN. NA VYKR.	VYROB. ROZM.	OZN. NA VYKR.	VYROB. ROZM.
20	PPR 20 x 3,4	40	PPR 50 x 8,2
25	PPR 25 x 4,2	50	PPR 63 x 8,6
25	PPR 32 x 4,4	65	PPR 75 x 10,3
32	PPR 40 x 5,5	80	PPR 90 x 12,3

LEGENDA ARMATUR:
ARMATURY NA PLAST. POTR. (SV, TV, CV):
KKh - KOHOUT UZAVÍRACÍ S PŘÍP. NA HADICI
KV - KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ S PŘÍPOJKOU PRO VYPOUŠTĚNÍ
KK - KOHOUT KULOVÝ UZAVÍRACÍ
ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA
VK - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
RV - REGULAČNÍ VENTIL
ARMATURY NA PLAST. POTR. (DIMENZE DLE TAB. DIMENZÍ PLAST. POTRUBÍ)

TRASY POTRUBÍ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

- WC — KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITNÝ, KLOZETOVÉ SEDÁTKO BÍLÉ
  INSTALAČNÍ MODUL PRO ZAZDĚNÍ S DVOJITÝM ČTLAČNÝM SPLACHOVÁNÍM
- WCi — KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITNÝ PRO INVALIDY, KLOZETOVÉ SEDÁTKO BÍLÉ
  INSTALAČNÍ MODUL PRO ZAZDĚNÍ S PNEUMATICKÝM SPLACHOVAČEM
- U — UMYVADLO DITURVITNÉ (š. 55 cm) S PODLOUHLÝM
  UMYVADLOVÁ STUDENOVODNÍ PÁKOVÁ BATERIE
  UMYVADLOVÁ STUDENOVODNÍ PÁKOVÁ BATERIE
  2x ROHOVÝ UZÁVĚR 1/2"
- Ui — UMYVADLO DITURVITNÉ (š. 55 cm) PRO INVALIDY
  UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
  UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM OVLÁDÁNÍM
- Vd — VÝLEVKA DITURVITOVÁ SE SPLACHOVAČÍ NÁDRŽKOU
  NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU VÝLEŽÍ
- Dj — DŘEZ JE SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY V/Č. ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY
  PŘÍVOD A KANALIZACE BUDE ZAJIŠTĚNA V PŘÍVODU VODY BUDE
  ZAKONČEN 2x ROHOVÝM UZ.VENTILEM 1/2"
- H — NÁSTĚNNÝ HYDRANTOVÝ SYSTÉM DO V.VÝLEVKU OD ZDI
  S TVAROVOU STALOU HADICÍ Ø 25/30

PŘESNÉ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU URČENY
DOHODOU INVESTORA S DODAVATELEM

POZNÁMKA:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRAXICH MŮHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLADY A ROZSAH PRACÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A OPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

VPK Maurer s.r.o.
Na Dlouhé 344/36, 500 02 Hradec Králové
IČO: 28766213, DIČ: CZ28766213
tel.: 491 618 090, mob.: 603 572 042
mail: vpkmaurer@vpkmaurer.cz

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

MAPRL	VYPRACOVAL	ARCHITEKT	VEDOUCÍ
Ing. Jan Maurer	Michal Šebek		Ing. Bohuslav Rical

MÍSTO STAVBY	areál bývalého Ústavu Nuchomilných, Pospíšilova 365, Hradec Králové
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
STAVBA	"EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH" - stavební úpravy objektu "Nový Hluchák"
OBJEKT	Budova bez č.p. v areálu Pospíšilova 365, Hradec Králové
OBSAH VÝKRESU	1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ - NAVRŽENÝ STAV

STUPEŇ	PD pro provedení stavby
DAT.	01/2015
ZAK.ČÍSLO	01/2015
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D1.1.4e-03