



1 x (FŠ) podzemní filtrační nátoková šachta DN 425  
- litinový poklop  
( 232,23 )  
1 x vsakovací studna ( šachta ) - litinový poklop s odvětráním  
hloubka vsak. šachty (VŠ) DN 1000 - 6m pod terénem  
do vrstvy písku a štěrku  
vsakovací studna vysypána do cca 3m kačirkem  
pro vytvoření umělé filtrační vrstvy  
užitný objem 2,5m3

2 x (FŠ) podzemní filtrační nátoková šachta DN 425  
- litinový poklop  
akumulační nádrž č.1 na dešťovou vodu  
užitný objem 10m3

2 x vsakovací studna ( šachta ) - litinový poklop s odvětráním  
hloubka vsak. šachty (VŠ) DN 1000 - 6m pod terénem  
do vrstvy písku a štěrku  
vsakovací studna vysypána do cca 3m kačirkem  
pro vytvoření umělé filtrační vrstvy  
užitný objem 5m3

DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
PVC KG , SN 8

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval / Kreslil	<b>Jiří Zahradníček</b> projektant TZB Dr. Vojtěcha 1955 504 01 Nový Bydžov tel. 604 650 505	
Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček		
Místo : Nový Bydžov				
Investor : Gymnázium , Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Nový Bydžov, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov				
Výměna venkovních rozvodů splaškové a dešťové kanalizace venkovní části v ul. Jana Maláta č.p.1869 Nový Bydžov				
Podélné řezy dešťové kanalizace I.			Zakázk. číslo	2/5/24
			Stupeň	výběr dodavatele
			Datum	5/2024
			Měřítko	Číslo výkresu
			1 : 100	D1.4.- 8