

AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU


- ADS

ÚSTŘEDNA ADS
- KLÁVESNICE
- SBĚRNICOVÝ HLÁSIČ KOUŘE A TEPLoty
JA-110ST A TEPLoty
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ+SBĚRNICOVÝ MODUL JA-111H TRB
- SBĚRNICOVÁ VNITŘNÍ SIRÉNA
- SYSTÉMOVÝ (SBĚRNICOVÝ) NAPÁJECÍ ZDROJ 230V/12VDC
V KRYTU /JA-120Z pro JA-100 / ZÁL.AKUM.18 AH
VÝSTUPNÍ PROUD MAX. 2A
2 NEZÁVISLÉ VÝSTUPNÍ SVORKOVNICE SBĚRNICE
KAŽDÁ POSKYTUJE 500 M DÉLKY SBĚRNICE
- REL

SBĚRNICOVÝ RELÉOVÝ MODUL JB-110N
1x250V/16A , 45mA
- JA-110Z ADRESNÝ ROZBOČOVAČ SBĚRNICE

LEGENDA KABELŮ

- SBĚRNICE
CC-03 1X2X20AWG + 3X2X24AW
- SBĚRNICE
PH120-R B2CAS1D1 4X2XAWG23/1
ETHERLINE FIRE CAT.5E PH120
(s funkční schopnosti při požáru)
- OVLÁDACÍ KABEL
PH120-R, B2caS1D1 - 2x1,5
(s funkční schopnosti při požáru)
- NAPÁJECÍ KABEL
JYSTY 1X2X0.8
- NAPÁJECÍ KABEL
JYSTY 1X2X0.8 (B2CAS1D1, P30-R)
(s funkční schopnosti při požáru)



Investor:		KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO:708 89 546		<div><div></div><div><div>Digitronic</div><div>Technology</div></div></div> <div>DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz</div>		
Místo stavby:		Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299				
Hlavní projektant:		Ing. Jan Dinga	Zodp. projektant:	MICHAL PIPEK	Stupeň PD: DPS	
Vypracoval:		MICHAL PIPEK			Datum: 04/2024	
Část:		ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE		Zakázka číslo: 4813	Revize: 00	
Akce:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD			Paré:	Formát: 594x297
Obsah:					Měřítko: 1:100	
					Číslo výkresu SLP.05	
		PŮDORYS 1.NP-ADS(LDP)				