



Seznam svítidel (Budova 1, Poschodí 1)								
Index	Výrobce	Název výrobku	Číslo výrobku	Osazení	Světelný tok	Činitel ědržby	Instalovaný příkon	Počet
1		MOON MEDIUM/PO 25W 3000K IP65	51P025K3M65	1x LED 325mA	2340 lm	0.80	25 W	29
2		MOON LARGE/PO 27W 4000K IP65	51P027K4L65B	1x LED 375mA	3173 lm	0.80	27 W	33
3		ABSENT ESSENTIAL/DPL 36W 4000K CRI>90	41DPL36K4E	1x LED 36W 960mA	4140 lm	0.80	36 W	79
4		GR-220-ER	V20.00	1x XPG3	300 lm	0.80	3 W	6
5		GR-8_leds		1x LED	100 lm	0.80	0.1 W	8
6		MLD-28 S/G		1x LED	18 lm	0.80	3 W	3
7		GR-220-AP	V20.00	1x XPG3	300 lm	0.80	3 W	12

Tabulka místností 1.NP		
Číslo	Název	Plocha [m.]
114	WC ŽENY	24,17
113	SCHODIŠTĚ	47,09
115	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,97



Investor:		KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO:708 89 546		 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz			
Místo stavby:		Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299					
Hlavní projektant:		Ing. Radek Dědina	Zodp. projektant:	Jaroslav Pištora	Stupeň PD:	DPS	
Vypracoval:		Jaroslav Pištora			Datum:	04/2024	
Část:		D.1.4.G. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			Zakázka číslo:	4813	
					Revize:	00	
Akce:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD			Paré:	Formát:	A2
						Měřítko:	
Obsah:		1.NP - ELEKTROINSTALACE				Číslo výkresu	D.1.4.G.03.1