


- AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU
- ADS ÚSTŘEDNA ADS
 - KLÁVESNICE
 - SBĚRNICOVÝ HLÁSIČ KOUŘE A TEPLOTY
JA-110ST A TEPLOTY
 - TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ+SBĚRNICOVÝ MODUL JA-111H TRB
 - SBĚRNICOVÁ VNITŘNÍ SÍŘENA
 - SYSTÉMOVÝ (SBĚRNICOVÝ) NAPÁJECÍ ZDROJ 230V/12VDC
V KRYTU /JA-120Z pro JA-100 / ZÁLAKUM.18 AH
VÝSTUPNÍ PROUD MAX. 2A
2 NEZÁVISLÉ VÝSTUPNÍ SVORKOVNICE SBĚRNICE
KAŽDÁ POSKYTUJE 500 M DÉLKY SBĚRNICE
 - REL SBĚRNICOVÝ RELEOVÝ MODUL JB-110N
1x250V/16A , 45mA
 - JA-110Z ADRESNÝ ROZBOČOVAČ SBĚRNICE

- LEGENDA KABELŮ
- SBĚRNICE
CC-03 1X2X20AWG + 3X2X24AW
 - SBĚRNICE
PH120-R B2CAS1D1 4X2XAWG23/1
ETHERLINE FIRE CAT.5E PH120
(s funkční schopností při požáru)
 - OVLÁDACÍ KABEL
PH120-R, B2caS1D1, - 2x1,5
(s funkční schopností při požáru)
 - NAPÁJECÍ KABEL
JYSTY 1X2X0.8
 - NAPÁJECÍ KABEL
JYSTY 1X2X0.8 (B2CAS1D1, P30-R)
(s funkční schopností při požáru)



Investor: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO:708 89 546		 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299		Stupeň PD: DPS	
Hlavní projektant: Ing. Jan Dinga Zodp. projektant: MICHAL PIPEK		Datum: 04/2024	
Vypracoval: MICHAL PIPEK		Revize: 00	
Část: ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE		Zakázka číslo: 4813	
Akce: Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD		Paré:	
Obsah: PŮDORYS 4.NP-ADS(LDP)		Formát: 840x420	
		Měřítko: 1:100	
		Číslo výkresu: SLP.08	