SCHÉMA ZAPOJENÍ




## LEGENDA ČIDEL

| ZNAČ. | POPIS | KS | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|
| $T_{VT1}$ | ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY | 1 | |
| $M_{TS}$ | MAGNETNÍ SPÍNAČ | 1 | |
| $T_{ZV}$ | ČIDLO ZAPLAVENÍ | 1 | |
| $T_{TV}$ | ČIDLO TEPLOTY STRATEGICKÝ | 1 | |
| $M_{V}$ | SMĚŠOVÁ TŘÍCESTNÁ SOUSTAVOVÁ - 3/4" | 1 | |
| $M_{V}$ | SMĚŠOVÁ TŘÍCESTNÁ SOUSTAVOVÁ - 3/4"EK+TV | 1 | |
| $T_{1}$ | TEPLOTNÍ ČIDLO - TEPLOTA TEPLÉ VODY NA VÝSTUPU ZE DESKOVÉHO VÝMĚNÍKU VT1 | 1 | |
| $T_{2}$ | TEPLOTNÍ ČIDLO - TEPLOTA STUPNĚ VODY PRO VĚTEV 1 - OTOPNÁ TĚLESA | 1 | |
| $T_{3}$ | TEPLOTNÍ ČIDLO - TEPLOTA STUPNĚ VODY PRO VĚTEV 2 - OTOPNÁ TĚLESA | 1 | |
| $T_{4}$ | TEPLOTNÍ ČIDLO - TEPLOTA STUPNĚ VODY PRO VĚTEV 3 - VZT | 1 | |
| $T_{5}$ | TEPLOTNÍ ČIDLO - TEPLOTA STUPNĚ VODY PRO VĚTEV 4 - OTOPNÁ TĚLESA - ŽLUTÁ ZÓNA | 1 | |
| $T_{6}$ | TEPLOTNÍ ČIDLO - TEPLOTA TEPLÉ VODY K ZÁSOBNÍKU ZV | 1 | |
| $T_{7}$ | TEPLOTNÍ ČIDLO - TEPLOTA TEPLÉ VODY K ZÁSOBNÍKU ZV | 1 | |
| $T_{8}$ | TEPLOTNÍ ČIDLO - TEPLOTA TEPLÉ VODY NEZÁVISLÉ NOVODU NA KONEC NOVODU TEPLÉ | 1 | |
| $T_{9}$ | TEPLOTNÍ ČIDLO - TEPLOTA TEPLÉ VODY NA VÝSTUPU ZE DESKOVÉHO VÝMĚNÍKU VT1 | 1 | |
| $T_{10}$ | TEPLOTNÍ ČIDLO - TEPLOTA TEPLÉ VODY - ZMĚNA HYSTÁZE TČ01 | 1 | |
| $T_{11}$ | TEPLOTNÍ ČIDLO - TEPLOTA TEPLÉ VODY - ZMĚNA HYSTÁZE TČ02 | 1 | |
| $T_{12}$ | TEPLOTNÍ ČIDLO - TEPLOTA TEPLÉ VODY - ZMĚNA HYSTÁZE TČ02 - VÝSTUP Z JÍM | 1 | |
| $P_{1}$ | SMĚŠOVÁ TŘÍCESTNÁ SOUSTAVOVÁ TEPLÉ VODY - 3/4" - ZMĚNA TV | 1 | |

## LEGENDA ZAŘÍZENÍ

| ZNAČ. | POPIS | KS | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|
| $\Delta T_{01}$ | ZMĚNOVÉ ČERPADLO S REGULOVATELNÝM STUPŇOVÝM PRO TČ01, $m_{max}$ 35,3 m3/h, $H_{max}$ 60 kPa, 230V | 1 | zmocněl čerpadlo pro čističe mezipl. |
| $\Delta T_{02}$ | ZMĚNOVÉ ČERPADLO S REGULOVATELNÝM STUPŇOVÝM PRO TČ02, $m_{max}$2400 m3/h, $H_{max}$60 kPa, 230V | 1 | zmocněl čerpadlo pro čističe mezipl. |
| $\Delta T_{03}$ | ZMĚNOVÉ ČERPADLO S REGULOVATELNÝM STUPŇOVÝM PRO NÁDRŽ ZÁSOBNÍKU TV, $m_{max}$ 0,45 m3/h, $H_{max}$ 40 kPa, 230V | 1 | |
| $\Delta P_{04}$ | ZMĚNOVÉ ČERPADLO S REGULOVATELNÝM STUPŇOVÝM PRO VĚTEV 1, $m_{max}$ 2,56 m3/h, $H_{max}$ 60 kPa, 230V | 1 | |
| $\Delta P_{05}$ | ZMĚNOVÉ ČERPADLO S REGULOVATELNÝM STUPŇOVÝM PRO VĚTEV 2, $m_{max}$ 3,3 m3/h, $H_{max}$ 60 kPa, 230V | 1 | |
| $\Delta P_{06}$ | ZMĚNOVÉ ČERPADLO S REGULOVATELNÝM STUPŇOVÝM PRO VĚTEV 3, $m_{max}$ 0,43 m3/h, $H_{max}$ 40 kPa, 230V | 1 | |
| $\Delta P_{07}$ | ZMĚNOVÉ ČERPADLO S REGULOVATELNÝM STUPŇOVÝM PRO VĚTEV 4, $m_{max}$ 4,2 m3/h, $H_{max}$ 60 kPa, 230V | 1 | |
| $\Delta P_{08}$ | ZMĚNOVÉ ČERPADLO S REGULOVATELNÝM STUPŇOVÝM PRO VĚTEV 5, $m_{max}$ 8,4 m3/h, $H_{max}$ 60 kPa, 230V | 1 | |
| $\Delta P_{09}$ | ZMĚNOVÉ ČERPADLO S REGULOVATELNÝM STUPŇOVÝM PRO VĚTEV 6, $m_{max}$ 6,5 m3/h, $H_{max}$ 60 kPa, 230V | 1 | |
| $\Delta P_{10}$ | ZMĚNOVÉ ČERPADLO S REGULOVATELNÝM STUPŇOVÝM PRO ZTI OBNOVACÍ TV, $m_{max}$2,0 m3/h, $H_{max}$50 kPa, 230V | 1 | zmocněl čerpadlo pro čističe mezipl. čerpadlo ZTI 25 |
| $T_{EV01}$ | FEL.ZÁSTRČNÝ OHŘÍVACÍ VENTIL PRO VĚTEV 1 - OTOPNÁ TĚLESA NYSOKÉ, 2kW ZV, kvs=3,17 m3/h, $\Delta p_{max}$3 kPa, 3x1V | 1 | |
| $T_{EV02}$ | FEL.ZÁSTRČNÝ OHŘÍVACÍ VENTIL PRO VĚTEV 2 - OTOPNÁ TĚLESA NYSOKÉ, 2kW ZV, kvs=3,17 m3/h, $\Delta p_{max}$3 kPa, 3x1V | 1 | |
| $T_{EV03}$ | FEL.ZÁSTRČNÝ OHŘÍVACÍ VENTIL PRO VĚTEV 5 - OTOPNÁ TĚLESA - ŽLUTÁ ZÓNA, 2kW ZV, kvs=6,3 m3/h, $\Delta p_{max}$3 kPa, 3x1V | 1 | |
| $EM_{V01}$ | ENDELEKTRONICKÉ REGULAČNÍ VENTIL PRO VZT JEDNOTKU Z.1 DN 20, NASTAVENÉ 2,5 PRŮTOK 0,43 m3/h, $\Delta p_{max}$3 kPa, | 1 | |
| $EM_{V02}$ | ENDELEKTRONICKÉ REGULAČNÍ VENTIL PRO VZT JEDNOTKU Z.2 DN 20, NASTAVENÉ 3,5 PRŮTOK 0,63 m3/h, $\Delta p_{max}$3 kPa, | 1 | |
| $EM_{V03}$ | ENDELEKTRONICKÉ REGULAČNÍ VENTIL PRO VZT JEDNOTKU Z.3 DN 20, NASTAVENÉ 4 PRŮTOK 0,72 m3/h, $\Delta p_{max}$3 kPa, | 1 | |
| $EM_{V04}$ | ENDELEKTRONICKÉ REGULAČNÍ VENTIL PRO VZT JEDNOTKU Z.4 DN 20, NASTAVENÉ 3,5 PRŮTOK 0,57 m3/h, $\Delta p_{max}$3 kPa, | 1 | |
| $EM_{V05}$ | ENDELEKTRONICKÉ REGULAČNÍ VENTIL PRO VZT JEDNOTKU Z.5 DN 15, NASTAVENÉ 3,5 PRŮTOK 0,57 m3/h, $\Delta p_{max}$3 kPa, | 1 | |
| $CB_{01}$ | DEPO PŘÍVODU AUTOMAT./ODSTAVOVÝ | 1 | ks |
| EXP | EXPANZOMĚT. - PNEUMATICKÝ SYSTÉM A ŘÍDÍCÍ MODUL PRO KOMPRESOROVÝ AUTOMAT | 1 | sada s. |
| EXP | EXPANZOMĚT. - PNEUMATICKÝ SYSTÉM A ŘÍDÍCÍ MODUL PRO KOMPRESOROVÝ AUTOMAT | 1 | sada s. |
| $EX_{01}$ | EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU PRO REZERVOU PITNÉ VODY | 1 | ks |
| ATV | ATMOSFÉRICKÝ TEPLA PRO ZÍSKÁNÍ REZERVOVANÉ VRTŮ - TEPELNÝ VÝKON 200 KW | 1 | ks |
| AM | AKUMULAČNÍ NÁDOBA PRO TOPNOU VODU PŘÍPOJOVACÍ DN 125 - OBJEM 2 400L/DEC | 1 | sada s. |
| ZV | ZÁSOBNÍK PRO TEPLOU VODU | 1 | sada s. |
| AZZ | AUTOMATICKÉ ZNEČIŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ | 1 | |
| ADZ | AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ | 1 | |
| $T_{VZ1}$ | TEPELNÉ ČERPADLO S PROVOZEM ZIMNÍ/LÉTNÍ, TOPNÝ VÝKON A7/W45=20,2 KW,ELEKTRICKÝ PŘÍKON 12,2 KW, VÝPARNÍK A KANDENZÁTOR-HERZIEVZDUCHOVÝ CHLADIVO R410a | 1 | ČLEN ČTYŘČLENNÉ SKUPINY ARTIKULU 1 KUS ks |
| $T_{VZ2}$ | TEPELNÉ ČERPADLO S PROVOZEM ZIMNÍ/LÉTNÍ, TOPNÝ VÝKON A7/W45=20,2 KW,ELEKTRICKÝ PŘÍKON 12,2 KW, VÝPARNÍK A KANDENZÁTOR-HERZIEVZDUCHOVÝ CHLADIVO R410a | 2 | ČLEN ČTYŘČLENNÉ SKUPINY ARTIKULU 1 KUS ks |

## LEGENDA ZKRATEK

| | |
|---|---|
| TČ01 | TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA S REGULI ZENDOTRON |
| EX1 | EXPANZNÍ AUTOMAT – PNEUMATICKÝ NAPOJENÍ NA SPOTŘEBITELSKÝ OKRUH |
| EX2 | EXPANZNÍ AUTOMAT – PNEUMATICKÝ NAPOJENÍ NA SPOTŘEBITELSKÝ OKRUH |
| AZZ | AUTOMATICKÉ ZNEČIŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU VODY S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU |
| OA-P | ODPLYŇOVACÍ AUTOMAT-POSTLANSKÝ ZAŘÍZENÍ PRO VAKUOVÉ ODPLYNĚNÍ SYSTÉMU |
| R/S | ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ S TEPLONOSNOU STŘEDNÍ PŘEPÁŽKA VATA 3 AL-POLEMS |
| AN | AKUMULAČNÍ NÁDRŽ PRO ZÍSKÁ VYTÁPĚNÍ |
| OČ | OCEDZOVACÍ ČLEN |
| VT1 | VÝMĚNÍK TEPLA PRO TUV |
| ADZ | AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ |
| ZT | ZÁSOBNÍK PRO TUV BEZ VÝMĚNÍKU |
| TČ02 | VYSOKOKAPACITNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU |

## LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ PŘÍVODNÍ TOPNÉ VODY
- POTRUBÍ ZPĚTNÉ TOPNÉ VODY
- ZAPOJENÍ ELEKTRO – TRASA KABELÁŽÍ
- POTRUBÍ PŘÍVODNÍ PRIMÁRNÍHO OKRUHU
- POTRUBÍ ZPĚTNÉHO PRIMÁRNÍHO OKRUHU

## LEGENDA ZNAČEK

- KK – KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ TĚLO MOSAZ. – CHROMOVANÉ, KOULE MOSAZ. – CHROMOVANÉ, TĚSNĚNÍ PROPLOVANÉ SE SKLÍZENÝM TĚSNĚM OVLADANÉ POMOCÍ OCELOVÉ PÁČKY POTAŽENÉ PLASTEM
- KKV – KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S VYPOUŠTĚNÍM TĚLO MOSAZ. – CHROMOVANÉ KOULE MOSAZ. – CHROMOVANÉ OVLADANÉ OCELOVÁ PÁČKA POTAŽENÁ PLASTEM VYPOUŠTĚNÍ VENTIL 3/8"
- VVT – VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S HADICOVÝM PŘÍPOJENÍM TĚLO MOSAZ. – CHROMOVANÉ OVLADANÁ OCELOVÁ PÁČKA POTAŽENÁ PLASTEM
- ZKZ – ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ TĚLO MOSAZ. – ZAVÍTOVÉ TĚSNĚNÍ PTFE
- FZ – FILTR ZÁVITOVÝ TĚLO MOSAZ DZÚ. – ZAVÍTOVÉ VLOŽKA NEREZ OCEL – ODNÍMATELNÁ FILTRAČNÍ TĚSNĚNÍ PTFE
- M – TLAKOVÝ MANOMETR SBĚRAČNÍ G 1/2" DN75 PŘÍPOJENÍ ZADNÍ EXCENTRICKÉ
- T – TEPLOMĚR PŘÍPOJENÍ ZADNÍ CENTRICKÉ TĚLO NEREZ
- SK – GUMOVÝ KOMPENZÁTOR
- JČ – JÍMOVÉ ČIDLO
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA-STĚNA
- VODOTĚSNÁ UCPÁVKA-STĚNA
- DZV – ZNĚMOVÉ ČERPADLO S REGULOVATELNÝM STUPŇOVÝM, VIZ LEGENDA ZAŘÍZENÍ
- RVV – RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL ZAVITOVÝ TĚLO MOSAZ. – CHROMOVANÉ OVLADANÁ RUČNÍ PLYNULÉ PŘEDNASTAVENÍ Kvs= U DLE PŘEDNASTAVENÍ DN ) MAX PROVOZNÍ TEPLOTA +120°C MAX. PROVOZNÍ TLAK PN 16
- TMV-5 – TLAKOVĚ NEZÁVISLÉ REGULAČNÍ VENTIL TĚLO MOSAZ. TĚSNĚNÍ EPDM OVLADANÉ OZUBENÝM KOLEČKEM Kvs= U DLE PŘEDNASTAVENÍ DN ) MAX PROVOZNÍ TEPLOTA +120°C MAX. PROVOZNÍ TLAK PN 16
- TSV01 – TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM TĚLO NÁKLIVNÁ MOSAZ, TĚSNĚNÍ PTFE OVLADANÁ ELEKTRICKÝM SERVOPOHONEM PRO SMĚŠOVACÍ ARMATURY, ZAPOJENÍ TŘÍBODOVÉ, NAPĚTÍ 230 V, 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, DOBA OTEVŘENÍ 120 S, SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZAŘÍZENÍ MAX PROVOZNÍ TEPLOTA +90°C
- PV – POJISTNÝ VENTIL PRO TOPNÉ VODY TĚLO LITINA, PŘÍVODNÍ – NEREZ, OHŘÁNĚNÍ MEMBRÁNOU MAX PROVOZNÍ TLAK 10 bar MAX PROVOZNÍ TEPLOTA +120°C
- RTV – REDUKČNÍ TLAKOVÝ VENTIL ZAVITOVÝ S MANOMETREM OVLADANÍ RUČNÍ MAX. TLAK. PNZÚ
- RTO – REGULAČNÍ OTOPNÉVODNÍHO TLAKU S PARTNERSKÝM VYVAŽOVACÍM VENTILEM OVLADANÍ RUČNÍ, PLYNULÉ PŘEDNASTAVENÍ TLAKOVÁ DIFERENCE 5..100 kPA MAX PROVOZNÍ TEPLOTA +120°C MAX PROVOZNÍ TLAK PN 16
- AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL HORNÍ DO OPĚTNÉHO KLAPKOU TĚLO MOSAZ. PŘÍPOJNÁ – NEREZ PŘÍPOJENÍ 3/8", DN10 TĚSNĚNÍ EPDM MAX. PROVOZNÍ TLAK 10 bar MAX PROVOZNÍ TEPLOTA +105°C

## POZNÁMKA PROFESE:

POTRUBÍ ROZVODU TOPNÉ VODY BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO KAUČUKU (λ= 0,04 W/MK) S POLEPEM HLINÍKOVOU FÓLIÍ VYTLUŠTĚNÉ PŘÍČKOU V PŘÍSLUŠNÝCH MM. TLOUŠŤKA DLE TABULKY A TÍD V CELÉ DÉLCE VČETNĚ VŠECH PŘÍPOJOVACÍCH POTRUBÍ, VČETNĚ TVAROVEK.

POTRUBÍ TOPNÉ VODY URČENÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PE-Xa (λ= 0,35W/MK) PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ. SPOJKY TAK JAKO JINÉ PRVKY PŘIJÍMAJÍ PRŮMĚR A TLOUŠŤKA STĚNY. TOTO POTRUBÍ BUDE ASTAVENO K TEPELNÉ IZOLACI. DÉLKY S JEDNÍM KUSEM POTRUBÍ BEZ SPOJEK. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI JE POVOLENO PŘI VYTÁHNUTÍ BUDE PROVEDENA SPOJKOU PRO PŘÍSLUŠNÝ PRŮMĚR POTRUBÍ. SPOJKY JSOU UMÍSTĚNY V PŘÍSTUPNÝCH ROZVODNÝCH KRABICÍCH. ROZVODY JSOU NAVRŽENY S OHLEDEM NA MAXIMÁLNÍ DÉLKU OKRUHU 120 M. V PŘÍPADĚ PŘEKROČENÍ DÉLKY OKRUHU JE NUTNÉ ROZVODY ROZDĚLIT A DOSÁHNOUT TAK PŘÍSLUŠNÉ DÉLKY OKRUHU. TEPLOTNÍ SPÁD 45/35°C.

POTRUBÍ ROZVODU TOPNÉ VODY K A ZAŘÍZENÍM STOPNÉ VODOVÝ BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÝCH POLOTVRDÝCH TRUBEK. SPOJNÉ KLAPKY, FILTRY A DALŠÍ TOPNÁŘSKÉ ARMATURY BUDOU INSTALOVÁNY DLE SPRÁVU PROVEDEM VÝTLAČNÉMU SPROSS. PRI INSTALACI NUTNO DODRŽET POKYNY VYROBCE.

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A ÚVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACI.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 361,230 m n. m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| REVIZE | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |

| | |
|---|---|
| INVESTOR: | Královéhradecký kraj |
| | Královéhradecký kraj<br>Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové<br>tel.: 495 817 111, fax: 495 817 109<br>e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz<br>www.kr-kralovehradecky.cz |
| PROJEKTANT: | TECHNICO Opava s.r.o. |
| | TECHNICO<br>Technické služby<br>pro stavebnictví<br>Technická 1, 746 01 Opava<br>tel.: 553 760 111<br>info@technico.cz |

| | | |
|---|---|---|
| PROJEKTANT: | | ČÍSLO PARE |
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Matěj KLOČK | |
| VYPRACOVAL: | Ing. Radim ČERNOCH | |
| | Tereza TICHÁ | |
| KONTROLOVAL: | Ing. Martin ULČNÝ | |

ČÁST DOKUMENTACE: **D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ**

**Stavební úpravy objektu č. p. 241 SPŠSOW ve Velkém Poříčí - zpracování PD - II.**

K.ú. Velké Poříčí, parcel. č. st. 2801

| | |
|---|---|
| FORMÁT: | 1414A4 |
| DATUM: | 12/2023 |
| STUPEŇ: | DPS |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | TO-610-DPS |
| MĚŘÍTKO: | PŮVODNÍ FORMÁT: |
| 1:50 | D.1.4.4.b.04. |

**SCHÉMA ZAPOJENÍ**