

–POTRUBNÍ VENTILÁTOR (ø125) OSAZENÝ
POD STROPEM V₀=180 m³/h
EL.PŘÍKON 50W/230V
ZAPNUTO SE SVETLEM (DETEKTOR POHYBU) + DOBŘEH CHODU
+ PRAVDELNĚ PROVĚTRÁVÁNÍ DLE ČASOVÉHO SPINAČE
NA VÝTLAKU ZPĚTNÁ Klapka TĚSNÁ
VENTILÁTOROVÁ SESTAVA HLUKOVĚ IZOLOVÁNA
V POHLEDU REVIZNÍ PRÍSTUP



ŽALUZIE SE SÍTEM
ø125, NÁPOJOVACÍ NATRUBEK
BARVA RAL

ŽALUZIE SE SÍTEM
ø125, NÁPOJOVACÍ NATRUBEK
BARVA RAL

ŽALUZIE SE SÍTEM
ø125, NÁPOJOVACÍ NATRUBEK
BARVA RAL

ŽALUZIE SE SÍTEM
ø125, NÁPOJOVACÍ NATRUBEK
BARVA RAL

ŽALUZIE SE SÍTEM
ø125, NÁPOJOVACÍ NATRUBEK
BARVA RAL

ŽALUZIE SE SÍTEM
ø125, NÁPOJOVACÍ NATRUBEK
BARVA RAL

ŽALUZIE SE SÍTEM
ø125, NÁPOJOVACÍ NATRUBEK
BARVA RAL

ŽALUZIE SE SÍTEM
ø125, NÁPOJOVACÍ NATRUBEK
BARVA RAL

ŽALUZIE SE SÍTEM
ø125, NÁPOJOVACÍ NATRUBEK
BARVA RAL

ZAŘÍZENÍ č.2
6x

SPIRO
ø125
VZT. VEDENÍ
POHLEDU
TEP. IZOL.

POKOJ 1

POKOJ 2

POKOJ 3

POKOJ 4

JIDELNA

POKOJ 5

POKOJ 6

SCHODIŠTĚ

CHODBA

CHODBA

VSTUP

SCHODIŠTĚ

VÝTAHY

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL
ING. E.KADLEC	ING. E.KADLEC		ING. R. HUBKA	
STAVEBNÍK	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové			
MÍSTO STAVBY	DpS BOROHRADEK, st.p.č.243, 722, k.ú. BOROHRADEK			
AKCE	DOMOV SENIORŮ BOROHRADEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY			
OBJEKT	SO-03 HLAVNÍ BUDOVA			
DÍL	VZDUCHOTECHNIKA			
OBSAH	VZT – PŮDORYS 1.NP			
			1:75	VZT 1