

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ SÍŤ:

- STOKA KANALIZACE JEDNOTNÉ
- AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- AREÁLOVÝ VODOVOD
- STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY
- KABELOVÉ AREÁLOVÉ VEDENÍ NN
- VRCHNÍ VEDENÍ VN
- KABELOVÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ CETIN
- RUŠENÉ AREÁLOVÉ ROZVODY TOPNÉ VODY – V KANÁLE

NAVRŽENÉ SÍŤ:

- NTL ROZVOD PLYNU**
- AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PD
- AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PD
- PŘEKLÁDANÝ AREÁLOVÝ VODOVOD – VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PD

HUP

STÁVAJÍCÍ PREFABRIKOVANÝ PILÍŘEK PRO HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU DN 32 A OBCHODNÍ MĚŘENÍ PLYNU – TURBINOVÝ PLYNOMĚR G 65 (STL MĚŘENÍ) + STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ SKŘÍŇ PRO REGULÁTOR TLAKU PLYNU KOTELNY REGAL 2 VSX2 (VÝSTUPNÍ TLAK 2,8–3,0 kPa), HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY A AUTOMATICKÝ UZÁVĚR KOTELNY

R


NAVRŽENÝ REGULÁTOR TLAKU PLYNU B 25 PRO NAVRŽENÉ PLYNOVÉ KOTLE V BUDOVĚ ZÁMEČKU č.p. 1 – ROHOVÝ O PRŮTOKU 25 m³/h Z.P., VSTUPNÍ TLAK 0,3 MPa, VÝSTUPNÍ TLAK 2,0 kPa SE ZABUDOVANÝM BEZPEČNOSTNÍM ČLEMEM A POJISTNÝM VENTILEM, NA VSTUPU CHRÁNĚN FILTREM (SÍTKEM) – BUDE OSAZEN VE STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ SKŘÍŇI, VEDLE STÁVAJÍCÍHO REGULÁTORU TLAKU PLYNU – PŘED A ZA REGULÁTOREM TLAKU PLYNU BUDE OSAZEN KULOVÝ UZÁVĚR

UPOZORNĚNÍ!

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO POŽADAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH VEDENÍ O PŘESNÉ VYTÝČENÍ JEJICH ZAŘÍZENÍ. STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SO-01

VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</div><div>SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01</div></div>	
ING. RENÉ HUBKA	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING.JAN PĚNČÍK		
INVESTOR:	KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			FORMÁT	2x A4
OÚ:	BOROHRÁDEK	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADSKÝ	ÚČEL	DPS
STAVBA:	DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DpS Borohrádek, st.p.č. 243, 722, p.p.č. 187, 186/1, k.ú. Borohrádek			ČÍSLO ZAKÁZKY	223020.40
OBJEKT:				SO-01 BUDOVA ZÁMEČKU	
ČÁST:	ROZVOD PLYNU			DATUM	05/2024
OBSAH:	SITUACE - NTL ROZVOD PLYNU			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
				1 : 500	D.1.4. P-02