



2x SESTAVA
KLIMATIZACE SESTAVA TOPENÍ/CHLAZENÍ S FUNKCÍ TEPELNÉ ČERPADLO
SESTAVA VNITŘNÍ PODSTROPNÍ/VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA VÝKON cca 7 kW
VENKOVNÍ JEDNOTKA EL.PŘÍKON 3 kW/230V/JIŠTĚNÍ 14A
INSTALACE NA KONZOLÁCH NA STŘEŠE OBJEKTU
ROZMĚR 750x850x350, HMOTNOST cca 44 kg




Ø200 – CHRÁNIČKA NAD STŘECHU
VEDENÍ KLIMATIZACE

SCHÉMATICKÝ ŘEZ – PŘÍKLAD INSTALACE



Ø125 – CHRÁNIČKA NAD STŘECHU
VEDENÍ KLIMATIZACE



KLIMATIZACE SESTAVA TOPENÍ/CHLAZENÍ S FUNKCÍ TEPELNÉ ČERPADLO
SESTAVA VNITŘNÍ PODSTROPNÍ/VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA VÝKON cca 7 kW
VENKOVNÍ JEDNOTKA EL.PŘÍKON 3 kW/230V/JIŠTĚNÍ 14A
INSTALACE NA KONZOLÁCH NA STŘEŠE OBJEKTU
ROZMĚR 750x850x350, HMOTNOST cca 44 kg

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div>PROXION</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>HURDÁLKOVA 208, 547 01 NÁCHOD</div> <div>tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>	
ING. E.KADLEC	ING. E.KADLEC		ING. R. HUBKA			
STAVEBNÍK	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové					
MÍSTO STAVBY	DpS BOROHRÁDEK, st.p.č.243, 722, k.ú. BOROHRÁDEK					
AKCE <div>DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK</div> <div>PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY</div> OBJEKT SO-02 SPOJOVACÍ CHODBA DÍL VZDUCHOTECHNIKA OBSAH <div>VZT – PŮDORYS STŘECHA</div>					STUPĚŇ	DPS
					DATUM	IV/2024
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	
					FORMÁT	
					MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
					1:75	VZT 2