

Investor:
Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245/2
50003 Hradec Králové

Žadatel:
DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.
Ing.arch. Zuzana Šebestová
Sokolská 1183/43
46001 Liberec

Vaše značka:
Číslo jednací: **VOS/VAS/2023/0074**
Vyřizuje: **Ing. Lucie Vašková**
Telefon: **+420493544842**
E-mail: **vaskova@vosjicin.cz**

Název akce: **Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb - výstavba CHB v lokalitě Hořice**

Důvod akce / žádosti: **Informace o existenci sítí (před zpracováním projekt. dokumentace)**

Zájmové území

Obec: **Hořice**
Katastr: **Hořice v Podkrkonoší**
Vlastní popis: **Jižní , Hořice (okr. Jičín)**
Datum vydání vyjádření: **20.01.2023**
Platnost tohoto vyjádření: **20.01.2024 (12 měsíců)**

Toto není vyjádření ve smyslu stavebního zákona ani k projektové dokumentaci všech stupňů.

V příloze Vám zasíláme situaci se zákresem vodovodu a kanalizace ve správě VOS a.s. v zájmovém území v přilehlých ulicích Strozziho a Jižní ve formátu *.dpf a *.dgn.

Vodovodní a kanalizační přípojky jsou ve vlastnictví majitelů připojených objektů.

Upozorňujeme, že v dotčeném pozemku p.č. 2350/11 je uložena kanalizační přípojka (včetně septiku) a vodovodní přípojka pro areál školního statku - trasu je nutno prověřit s vlastníkem připojeného areálu (Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice), v případě potřeby bude nutno přípojky přeložit, při umístění staveb je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí 1,5 m od líce potrubí na obě strany.

Napojení na vodovod je možné na vodovodní řad THL 300, na kanalizaci DN 400 v ul. Jižní.

Při zpracování projektu a při realizaci stavby vodovodní a kanalizační přípojky požadujeme respektovat veškerá ustanovení „Standardů vodovodu a kanalizace“, které jsou zveřejněny na webových stránkách naší společnosti www.vosjicin.cz. Dešťové vody požadujeme v maximální možné míře akumulovat a využívat na pozemku investora.

Vodovodní přípojka

-materiál – PE, rozměry - 32 x 4,4 mm (40 x 5,5 atd..)

-napojení bude provedeno kolmo na vodovodní řad a přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě odpovídajících rozměrů, která bude umístěna co nejblíže k místu

napojení na vodovod, ze šachty bude dále pokračovat vnitřní rozvod vodovodu
-vodoměrná šachta – parametry musí být v souladu se „Standardy vodovodu“
-požadavky na obsah projektové dokumentace vodovodní přípojky: technická zpráva, situace 1:500 nebo 1:1000 na podkladu katastrální mapy, koordinací situace 1:100 nebo 1:200 (se zapracovanými podzemními zařízeními a inženýrskými sítěmi ostatních správců), výpočet potřeby vody, technické řešení vodoměrné šachty

Kanalizační přípojka

-kanalizační přípojka bude provedena z materiálu PVC Ultra Solid Blue Pipe
-na přípojce bude osazena revizní kanalizační šachta a dále lomové šachty
-kvalita vypouštěných odpadních vod bude splňovat limity kanalizačního řádu stokové sítě města Hořice
-projektová dokumentace kanalizační přípojky musí obsahovat: technickou zprávu, situaci 1:500 nebo 1:1000 na podkladu katastrální mapy, koordinací situaci 1:100 nebo 1:200 (se zapracovanými podzemními zařízeními a inženýrskými sítěmi ostatních správců), podélný profil, půdorys v 1:50 nebo 1:100, hydrotechnický výpočet, způsob likvidace dešťových vod

Návrh řešení zásobení vodou, odvádění splaškových a dešťových vod, požadujeme konzultovat v rozpracovanosti.

Projektovou dokumentaci (vodovodní a kanalizační přípojka, koordinací situace, způsob likvidace dešťových vod) požadujeme přeložit k odsouhlasení.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Horice_pc_2350_11.dgn (příloha vyjádření)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
- LEGENDA.dgn (legenda/interní příloha)

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
506 01 Jičín, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 544 811



Ing. Jaroslava Suchánková
Vedoucí TPC
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.