



LEGENDA:

- 1 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
topný výkon 2,8-16,4 kW, Qmax=1,8 m³/hod, KK DN 15
 - 2 NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TV o objemu 150 l
 - 3 PŘEČERPÁVACÍ JEDNOTKA PRO ODVOD A NEUTRALIZACI KONDENZÁTU Z KOTLE
A ODVOD Z PŘEPADU POJISTNÝCH VENTILŮ
- KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Z TVAROVEK PP - HT
- KANALIZACE SVODNÉ POTRUBÍ POD BUDOVOU A DO METRU OD BUDOVY PVC - KG
- 1-4 KANALIZAČNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ Z TVAROVEK PP - ODHLUČNĚNÉHO
POTRUBÍ PŘES VÝŠKU PATRA Z TVAROVEK PP - ODHLUČNĚNÉ

INVESTOR:		GENERALNÍ DODAVATEL:	
Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546			
GENERALNÍ PROJEKTANT:		AUTORIZACE:	
CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631			
HIP:	ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923		
PROJEKTANT:	MICHAL VACEK		
SUBDODAVATEL	části dokumentace : ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	AUTORIZACE:	
Ing. Pavla Adámková Řehákova 907, 549 41 Červený Kostelec IČO: 764 68 101			
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:	ING. PAVLA ADÁMKOVÁ ČKAIT 0602249		
PROJEKTANT:	ING. PAVLA ADÁMKOVÁ		
NÁZEV AKCE:		ZAKÁZKA ČÍSLO: 8/2024	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV		ČÍSLO PARÉ:	
STAVEBNÍ OBJEKT:		STUPĚŇ DOKUMENTACE	
SO 01		DPS	
SOUBOR DLE VYHLÁŠKY		ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY:	
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY		REVIZE:	
D.1.4.3 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		_00	
NÁZEV VÝKRESU:		DATUM:	
D.1.4.3.3 VNITŘNÍ KANALIZACE - PŮDORYS 1.PP		10/2024	
		MĚŘÍTKO VÝKRESU:	
		1:50	