


VZOR ULOŽENÍ
PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
V MÍSTNOSTI



LEGENDA:

- PT** PROSTOROVÝ TERMOSTAT DÁLKOVĚ OVLÁDANÝ
- RA3** PODLAHOVÝ ROZDĚLOVAČ pro 8 okruhů
s kulovými kohouty, průtokoměry, vypouštěním a odvzdušněním
průtok 352,4 kg/hod
tl.ztráta 7,51 kPa, příkon 3 610 W
SKŘÍŇ PRO ZAZDĚNÍ 800 x 680-730 x 110-160 mm
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO se středovým připojením
MR ROHOVÁ ARMATURA PRO TĚLESA SE STŘEDNÍM PŘÍPOJENÍM
- PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Ls - Délka smyčky
Lc - Délka smyčky včetně přívodů
M - Hmotnostní průtok
R - Rozteč trubek
As - Plocha smyčky
- PODLAHOVÝ ROZVOD - trubky PEX/AL/PEX 18x2 mm - VÝPOČTOVÁ VSTUPNÍ TEPLOTA 38°C
ROZVOD OD KOTLE K PODLAHOVÝM ROZDĚLOVAČŮM - MĚDĚNÉ POTRUBÍ - 38/28°C

POZNÁMKA:
Veškeré potrubí vedené od kotle k podlahovým rozdělovačům se opatří izolací z pěnového polyetylenu pro potrubní rozvody v tl. vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN. Izolace odpovídá vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb. ze dne 31. července 2007.

INVESTOR: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546		GENERÁLNÍ DODAVATEL:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631		AUTORIZACE:	
HIP:	ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923	AUTORIZACE:	
PROJEKTANT:	MICHAL VACEK		
SUBDODAVATEL Ing. Pavla Adámková Řehákova 907, 549 41 Červený Kostelec IČO: 764 68 101		Části dokumentace: VYTÁPĚNÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:	ING. PAVLA ADÁMKOVÁ ČKAIT 0602249	ZAKÁZKA ČÍSLO: 8/2024	
PROJEKTANT:	ING. PAVLA ADÁMKOVÁ		
NÁZEV AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBE HRONOV		ČÍSLO PARÉ:	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		STUPĚN DOKUMENTACE DPS	
SOUBOR DLE VYHLÁŠKY D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY		ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY:	
D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ		REVIZE: _00	
NÁZEV VÝKRESU: D.1.4.4.6 VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS PODKROVÍ		DATUM: 10/2024	
		MĚŘÍTKO VÝKRESU: 1:50	

