


VZOR ULOŽENÍ
PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
V MÍSTNOSTI



LEGENDA:

- PT** PROSTOROVÝ TERMOSTAT DÁLKOVĚ OVLÁDANÝ
- RA2** PODLAHOVÝ ROZDĚLOVAČ pro 6 okruhů
s kulovými kohouty, průtokoměry, vypouštěním a odvzdušněním
průtok 371,8 kg/hod
tl.ztráta 7,46 kPa, příkon 3 284 W
SKŘÍŇ PRO ZAZDĚNÍ 800 x 680-730 x 110-160 mm
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO se středovým připojením
MR ROHOVÁ ARMATURA PRO TĚLESA SE STŘEDNÍM PŘÍPOJENÍM
- PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Ls - Délka smyčky
Lc - Délka smyčky včetně přívodů
M - Hmotnostní průtok
R - Rozteč trubek
As - Plocha smyčky
- PODLAHOVÝ ROZVOD - trubky PEX/AL/PEX 18x2 mm - VÝPOČTOVÁ VSTUPNÍ TEPLOTA 38°C
ROZVOD OD KOTLE K PODLAHOVÝM ROZDĚLOVAČŮM - MĚDĚNÉ POTRUBÍ - 38/28°C

POZNÁMKA:
Veškeré potrubí vedené od kotle k podlahovým rozdělovačům se opatří izolací z pěnového polyetylenu pro potrubní rozvody v tl. vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN. Izolace odpovídá vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb. ze dne 31. července 2007.

INVESTOR:	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546	GENERÁLNÍ DODAVATEL:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631	AUTORIZACE:
HIP:	ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923	
PROJEKTANT:	MICHAL VACEK	
SUBDODAVATEL:	části dokumentace: VYTÁPĚNÍ Ing. Pavla Adámková Řehákova 907, 549 41 Červený Kostelec IČO: 764 68 101	AUTORIZACE:
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:	ING. PAVLA ADÁMKOVÁ ČKAIT 0602249	
PROJEKTANT:	ING. PAVLA ADÁMKOVÁ	
NÁZEV AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBE HRONOV	ZAKÁZKA ČÍSLO: 8/2024 ČÍSLO PARÉ:
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01	STUPĚŇ DOKUMENTACE DPS
SOUBOR DLE VYHLÁŠKY	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY	ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY:
	D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ	REVIZE: _00
NÁZEV VYKRESU:	D.1.4.4.5 VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS 2.NP	DATUM: 10/2024 MĚŘÍTKO VYKRESU: 1:50

