


STANDARTNÍ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ



Instalační přístroje (zásuvky, vypínače ...) budou instalovány ve vodorovných a svislých vícetálcích (viz standardní umístění přístrojů)

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

č.m.	název	plocha(m²)	podlaha	stěny	strop	poznámka
201	SKLAD	1,21	Teraco	Štuková omítka	Štuková omítka	
202	SCHODIŠTĚ	7,03	Teraco	Štuková omítka	Štuková omítka	
203	CHODBA	6,47	Teraco	Štuková omítka	Štuková omítka	
204	ÚKLID	2,28	Teraco	Štuková omítka	Štuková omítka	
205	PŘEDSÍŇ	6,72	Vinylová podlaha	Štuková omítka	SDK podhled	
206	POKOJ 1	13,05	Vinylová podlaha	Štuková omítka	SDK podhled	
207	KOUPELNA	7,10	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keram. obklad
208	POKOJ 2	13,50	Vinylová podlaha	Štuková omítka	SDK podhled	
209	KUCHYNĚ	16,13	Vinylová podlaha	Štuková omítka	SDK podhled	Keram. obklad



El. instalace bude provedena v zónách dle ČSN 33 21 30 ed.3  
kabely budou uloženy pod omítkou , v sádrokartonových konstrukcích ,  
PVC trubkách uložených v betonových konstrukcích , kabelových žlábech  
a trubkách na povrchu  
Zásuvky (STA, SK), budou umístěny ve výšce 30 a 150 cm nad podlahou  
(přesné umístění přístrojů určí projektant interiéru a uživatel)  
Prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny protipožární ucpávkou - provede  
autorizovaná firma  
Dle §15, Vyhlášky 23/2008 Sb. bude v objektu instalováno zařízení autonomní detekce  
a signalizace autonomní hlásiče.  
Autonomní hlásiče budou vzájemně propojeny dvou vodičovým kabelem J-Y(St)Y 3x2x0,8 mm2  
Autonomní hlásiče budou odpovídat požadavkům ČSN EN 14604  
(rozmištění a počet hlásičů - viz. požární bezpečnostní řešení stavby)

----- kabelové rozvody slaboproud (STA, SK, DVT ...)

INVESTOR: <b>Královéhradecký kraj</b> Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546		GENERÁLNÍ DODAVATEL:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>CE-ING s.r.o.</b> Polská 375, Bělčoves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631		AUTORIZACE:	
HIP: ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923		HIP J: ING. PETR CHOBOŤSKÝ ČKAIT 0601616	
PROJEKTANT: MICHAL VACEK		AUTORIZACE:	
SUBDODAVATEL	části dokumentace: <b>SLABOPROUDÉ ROZVODY</b>		AUTORIZACE:
ELEKTROIN SPOL. S R.O. Čechova 326, 547 01 Náchod IČO: 60930888		AUTORIZACE:	
ZODPOVĚDNÝ PROJ: ING. VLADIMÍR ŽÁK ČKAIT 0601787		AUTORIZACE:	
PROJEKTANT: JAN ŽÁK		AUTORIZACE:	
NÁZEV AKCE:		ZAKÁZKA ČÍSLO:	24 066
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV		ČÍSLO PARE:	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
SOUBOR DLE VYHLÁŠKY D. DOKUMENTACE STAVBY		ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY:	
D.1.4.2 SLABOPROUDÉ ROZVODY		REVIZE:	_00
D.1.4.2 /04 PŮDORYS 2.NP		DATUM:	10/2024
		MĚŘÍTKO VÝKRESU	1 : 50