



LEGENDA:

- 1 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL s elektronickým, plynově adaptivním systémem spalování topný výkon 2,8-16,4 kW
- 2 NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TV o objemu 150 l
- 3 PŘEČERPÁVACÍ JEDNOTKA PRO ODVOD A NEUTRALIZACI KONDENZÁTU Z KOTLE A ODVOD Z PŘEPADU POJISTNÝCH VENTILŮ

ROZVOD OD KOTLE K PODLAHOVÝM ROZDĚLOVAČŮM - MĚDĚNÉ POTRUBÍ - 38/28°C

POZNÁMKA:  
Veškeré potrubí vedené od kotle k podlahovým rozdělovačům se opatří izolací z pěnového polyetylenu pro potrubní rozvody v tl. vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN. Izolace odpovídá vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb. ze dne 31. července 2007.

INVESTOR: <b>Královéhradecký kraj</b> Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546		GENERÁLNÍ DODAVATEL:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>CE-ING s.r.o.</b> Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631		AUTORIZACE:	
HIP:	ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923		
PROJEKTANT:	MICHAL VACEK		
SUBDODAVATEL   části dokumentace: <b>VYTÁPĚNÍ</b> <b>Ing. Pavla Adámková</b> Řehákova 907, 549 41 Červený Kostelec IČO: 764 68 101		AUTORIZACE:	
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:	ING. PAVLA ADÁMKOVÁ ČKAIT 0602249		
PROJEKTANT:	ING. PAVLA ADÁMKOVÁ		
NÁZEV AKCE: <b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBE HRONOV</b>		ZAKÁZKA ČÍSLO:	8/2024
		ČÍSLO PARÉ:	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		STUPĚN DOKUMENTACE	DPS
SOUBOR DLE VYHLÁŠKY: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY		ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY:	
D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ		REVIZE:	_00
NÁZEV VÝKRESU: D.1.4.4.3 VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS 1.PP		DATUM:	10/2024
		MĚŘÍTKO VÝKRESU:	1:50