



Značení obvodů:

Světelný okruh	S	Světelný okruh
Rozvaděč (RB4.1)	Z	Zásuvkový okruh
Číslo okruhu/fáze	KV	Kabelový vývod
Pořadové číslo na okruhu/fáze	ZS	Zásuvková skříň

S1.15.01

LEGENDA:

- E01 – exteriérové hranaté nástěnné svítidlo, délka cca 24 cm, dola, černé, 2700K–3000K, odpovídající krytí min. IP4X, čísla
- E02 – exteriérové nástěnné svítidlo, délka cca 27 cm, dolá, černé, odpovídající krytí IP4X
- E03 – vestavné nebo přisazené kulaté světlo, průměr cca 12 cm, černá barva okraje, odpovídající krytí min. IP4X
- E04 – vestavné kulaté světlo, průměr cca 12 cm, bílá barva okraje
- E05 – přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr min 40 cm
- E06 – nástěnná lampička k nočnímu stolku, bílá barva
- E07 – Nástěnné LED svítidlo, IP 44, bílá barva
- E08 – přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca 30 cm
- E09 – přisazené lineární světlo, rozměr cca 1000 x 200 mm
- E10 – přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca 50 cm
- E11 – přisazené světlo, krytí musí vyhovět podmínkám nezaopatřeného prostoru min.IP4X
- E12 – přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca 50 cm
- E13 – závěsný LED lustr, černá barva, průměr cca 40 cm
- E14 – závěsný LED lustr,světlo šedá barva, průměr cca 30 cm
- E15 – přisazené kulaté světlo, průměr cca 12 cm, černá barva okraje, výška cca 8 cm
- E16 – přisazené kulaté světlo, průměr cca 10 cm, černá barva okraje, výška cca 12 cm
- E17 – přisazené kulaté světlo, průměr cca 12 cm, bílá barva okraje, výška cca 8 cm
- Y01 – Nouzové osvětlení únikové cesty s označením směru úniku. Doba svitu 3h.



±0,000 = 311,300 m n.m., B.p.v.
souřadnicový systém S-JTSK

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Martin Formánek, K Hájku 1708, 509 01 Nová Paka,
+420 728 594 424

VYPRACOVALI

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

Silnoproudá elektroinstalace

OBSAH VÝKRESU

Elektroinstalace - půdní prostor - SO01

ČÍSLO VÝKRESU	DATUM / REVIZE	PARE
---------------	----------------	------

D 1 4 3 04 Listopad 2024

MĚŘÍTKO	FORMÁT
---------	--------

1:50 420x630