



LEGENDA:

ODBĚRNÉ PLYN. ZAŘÍZENÍ - NTL — — — — —
VNITŘNÍ PLYNOVOD — — — — —

PK - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ NÁSTĚNNÝ KOTEL

ZS - ZASOBNIK TEPLÉ VODY - umístění pod kotl - objem 150 litrů

POZNÁMKY:

- VNITŘNÍ PLYNOVOD - POTRUBÍ OCELOVÉ SVAŘOVANÉ NEBO MĚDĚNÉ
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI BUDE POTRUBÍ OPATŘENO OCELOVOU CHRÁNIČKOU A UTĚSNĚNO DLE ČSN
- PLYNOVOD BUDE VEDEN VE ZDI, VYOMÍTANÝCH DRÁŽKÁCH, V ODVĚTRANÉM PODHLEDU NEBO ZAVĚŠENÉ POD STROPEM
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NÁTĚREM A NÁTŘENO ŽLUTÝMI PRUHY DLE PŘEDPISŮ



kontexty atelier
architektury a urbanismu

±0,000 = 311,300 m n.m., B.p.v.
soutřadnicový systém S-JTSK

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Cervený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Zdeněk Pilař

VYPRACOVALI

Ing. Zdeněk Pilař

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

ZTI a plynovod

OBSAH VÝKRESU

Schema plynovodu

ČÍSLO VÝKRESU	DATUM / REVIZE	PARÉ
---------------	----------------	------

SO03 D.3.4.1.8 Září 2024

MĚŘÍTKO	FORMÁT
---------	--------

schema 2 x A4