



Přesné umístění zásuvek, vypínačů a veškerého příslušenství musí být koordinováno s projektem interiéru a finálně odsouhlaseno architektem přímo na stavbě.



kontextatelier
architekturgurbanismu

±0.000 = 311,300 m n.m., B.p.v.
souřadnicový systém S-JTSK

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL
Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Cervený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Martin Formánek, K Hájků 1708, 509 01 Nová Paka,
+420 728 594 424

VYPRACOVALI
Plecháč Roman

STUPEŇ DOKUMENTACE
Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY
p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD
Silnoproudá elektroinstalace

OBSAH VÝKRESU

Elektroinstalace 1.NP - SO01

ČÍSLO VÝKRESU
D.1.4.3.02

DATUM / REVIZE
Listopad 2024

MĚŘÍTKO
1:50

FORMÁT
420x630

- | | |
|--|---------------------------------------|
| spínač řazení 1 - jednopólový spínač | zásuvka jednofázová |
| spínač řazení 3 - třípólový spínač | zásuvka třífázová |
| spínač řazení 5 - sériový přepínač | přístrojová přípojka |
| spínač řazení 6 - střídavý přepínač | zásuvka telefonní/datová |
| spínač řazení 6+6 - dvojitý střídavý | zásuvka telefonní/datová dvojitá |
| spínač řazení 7 - křížový přepínač | zásuvka anténní |
| spínač řazení 01 - tlačítko | |
| spínač řazení 01+01 - dvojitě tlačítko | jímač, pomocný jímač |
| nástěnný infrapassivní spínač | svorka hromosvodního vedení (ss,so) |
| | stropní vestavný infrapassivní spínač |
| spínač žaluziový | rozvaděč plastový pod omítku |
| termostat/teplotní čidlo | rozvaděč oceloplechový/skříňový |
| LED vestavné | rozvodná skříň pod omítku |
| svítidlo nástěnné | rozvodná skříň datová |
| svítidlo stropní | |
| svítidlo zářivkové stropní | ventilátor |
| svítidlo zářivkové stropní, v krytí | |
| svítidlo typu downlight | vývod tří vodiče |
| svítidlo nouzové | vývod pět vodičů |
| Svítidlo antipanické | autonomní detektor kouře |
| | |
| Svítidlo závěsné | Svítidlo nouzové se směrovkou úniku |

- Značení obvodů:
- S - Světelný okruh
 - Z - Zásuvkový okruh
 - KV - Kabelový vývod
 - RS - Rozvaděč (RB4.1)
 - Číslo okruhu/fáze
 - Poradové číslo na okruhu/fáze

- LEGENDA:
- E01 - exteriérové hranaté nástěnné svítidlo, délka cca 24 cm, dolů, černé, 2700K-3000K, odpovídající krytí min. IP4X, čidlo
 - E02 - exteriérové nástěnné svítidlo, délka cca 27 cm, dolů, černé, odpovídající krytí IP4X
 - E03 - vestavné nebo přisazené kulaté svítidlo, průměr cca 12 cm, černá barva okraje, odpovídající krytí min. IP4X
 - E04 - vestavné kulaté světlo, průměr cca 12 cm, bílá barva okraje
 - E05 - přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr min 40 cm
 - E06 - nástěnná lampička k nočnímu stolku, bílá barva
 - E07 - Nástěnné LED svítidlo, IP 44, bílá barva
 - E08 - přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca 30 cm
 - E09 - přisazené lineární světlo, rozměr cca 1000 x 200 mm
 - E10 - přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca 50 cm
 - E11 - přisazené světlo, krytí musí vyhovět podmínkám neizotepleného prostoru min.IP4X
 - E12 - přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca 50 cm
 - E13 - závěsný LED lustr, černá barva, průměr cca 40 cm
 - E14 - závěsný LED lustr,světlo šedá barva, průměr cca 30 cm
 - E15 - přisazené kulaté světlo, průměr cca 12 cm, černá barva okraje, výška cca 8 cm
 - E16 - přisazené kulaté světlo, průměr cca 10 cm, černá barva okraje, výška cca 12 cm
 - E17 - přisazené kulaté světlo, průměr cca 12 cm, bílá barva okraje, výška cca 8 cm
 - Y01 - Nouzové osvětlení únikové cesty s označením směru úniku. Doba svitu 3h.