

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

M-Projekce s.r.o.  
Masarykova 455/34  
460 01 Liberec

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PVZ/18/41113/Tj/0

VYŘIZUJE/LINKA  
Jiří Tluka/657  
Vladimír Šimek, DiS/155

HRADEC KRÁLOVÉ  
19.11.2018

## II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi

Dne 10.10.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma M-Projekce s.r.o., 06/2018.

Podle předložené dokumentace se jedná o opravu stávající betonové opěrné zdi silnice v havarijním stavu, která zároveň tvoří levobřežní opevnění významného vodního toku Úpa (IDVT 10100036), a to v úseku vymezeném ř. km 64,310 - 64,622. V rámci rekonstrukce dojde k demolici stávající zdi v úseku délky 192 m a následnému vybudování nové železobetonové úhlové zdi ve stávajících parametrech a ve stávajícím směrovém a výškovém uspořádání (SO 251 - opěrná zeď). Součástí stavby je navazující úprava koruny zdi v délce 120 m (SO 252 - úprava koruny zdi). Zde dojde pouze k ubourání stávající římsy zdi a vybudování římsy nové a dalším sanačním pracím na zdi. Odvodnění stavby je řešeno příčným a podélným sklonem vozovky a zaústěním vod do uličních vpustí nahrazených novými, se zachováním jejich vyústění skrz římsu zdi do Úpy. Na římsu zdi bude instalováno svodidlo. K provedení SO - 251 bude nutné v korytě vodního toku zřídit ochranou hrázku, která bude zároveň sloužit jako stavební komunikace. Hrázka je navržena podél silniční zdi v celém úseku SO 251, v šířce cca 5 m ve vzdálenosti cca 2 m od paty zdi. Předmětná stavba se bude nacházet v záplavovém území vodního toku Úpa.

Při výstavbě dojde ke styku s pozemkem p.č. 549 v k.ú. Horní Maršov, 297/31 v k.ú. Temný Důl a vodním tokem (IDVT 10100036) ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_0230 - Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 636432, X: 992200.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Umístěním stavby nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu koryta vodního toku.
- Dokumentace nenavrhuje umístění těžkého kamenného záhozu jako standartní ochranu paty zdi. V případě potřeby umístění tohoto záhozu nad úroveň nivelety stávajícího dna koryta, požadujeme návrh v předstihu předložit a odsouhlasit s provozním střediskem závodu Jablonec nad Nisou. Kontaktní osoba je Vladimír Šimek, DiS., ☎ 602 108 492, e-mail: [simekv@pla.cz](mailto:simekv@pla.cz).
- V rámci opravy nesmí dojít k napadání nežádoucího materiálu do koryta vodního toku. V případě, že se tak stane, je nutné tento materiál z koryta toku neprodleně odstranit.
- Veškerý materiál, který bude do koryta vodního toku nutné umístit, v souvislosti s vybudování provizorní komunikace, musí být po dokončení stavby z koryta vodního toku zcela odstraněn.
- Stavba se nachází v jezové zdrži jezu na vodním toku Úpa v ř. km 64,310. Požadujeme stavbu projednat s vlastníkem tohoto jezu.
- Pro stavbu bude vypracován povodňový a havarijní plán po dobu výstavby. Povodňový a havarijní plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska pro povodňový plán je za náš podnik - Ing. Pavel Jansa ☎ 495088708, [jansap@pla.cz](mailto:jansap@pla.cz) a havarijní plán Ing. Tomáš Kacálek ☎ 495088724, [kacalekt@pla.cz](mailto:kacalekt@pla.cz). Při zpracování povodňového plánu je nutné brát v úvahu zejména umístění dočasné zemní hrázky v průtočném profilu.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
- Pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu.
- V rámci stavby nesmí dojít k navýšení nivelety terénu v místech, které se nachází v záplavovém území vodního toku Úpa.
- V případě potřeby požadujeme, aby byl správci vodního toku v zájmovém území umožněn přístup k vodnímu toku přes pozemky stavby k výkonu správy a údržby toku.
- Po dokončení stavby požadujeme přizvat pracovníka závodu Jablonec nad Nisou ke kontrole dokončené stavby. Kontaktní osobou je úsekový technik Vladimír Šimek, DiS., ☎ 602 108 492, e-mail: [simekv@pla.cz](mailto:simekv@pla.cz).
- Vybudovaná opěrná zeď bude nedílnou součástí komunikace a zůstane ve správě investora.
- Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.č. 549 v k.ú. Horní Maršov, 297/31 v k.ú. Temný Důl), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou písemné žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec nad Nisou, kontaktní osoba M. Branná, ☎ 499 320 209, e-mail: [brannam@pla.cz](mailto:brannam@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,



- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách [www.pla.cz](http://www.pla.cz) (informace pro žadatele).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.


**Povodí Labe, státní podnik**

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

(6)



Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

Příloha

1x PD

**Na vědomí**

PL – Z1 Jablonec nad Nisou

