



QM0 vypínač 160/3
Fa3 jistič Bx/3

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje, pospojením

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div></div> <div>Elektro projekce Vlach Palachova 1742 547 01 Náchod mobil: 604 163 232 e-mail: ep.vlach@atlas.cz</div>			
RICHARD KASPAR	RICHARD KASPAR	VLASTISLAV VLACH	J. ŠOURKOVÁ					
STAVEBNÍK	KRALOVÉHRADSKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMÍSTÍ 1245, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ							
MÍSTO STAVBY	DpS BOROHRADEK, st.p.č. 243, 722, p.p.č. 187, 186/1 k.ú. BOROHRADEK							
AKCE	DOMOV SENIORŮ BOROHRADEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY				STUPEŇ	DSP		
OBJEKT					SO-01 BUDOVA ZÁMEČKU	DÍL SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ	DATUM	3/2024
					OBSAH		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
							ARCHIVNÍ ČÍSLO	70-101
							FORMÁT	1 x A4
ROZVÁDĚČ RH					MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU EL-6		