

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ VODOVODNÍCH A  
KANALIZAČNÍCH SÍTÍ VE SPRÁVĚ STAVOKY KOSICE a.s.**

**AKCE: „III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř.s I/16 Na Špici – II. etapa: 1. a 3. část“**

**Žadatel:** Údržba Silnic Královéhradeckého kraje a.s., Bc Martina Droznová

**Investor:** Královéhradecký kraj a.s., Pivovarské nám. 1245, 50003 Hradec Králové

**Umístění akce:** komunikace III. třídy Dřevěnice (přes celou obec)

**V katastrálním území:** Dřevěnice

**Vyjádření je žádáno pro účel:** stavební, územní řízení

Č. j. 53/S-P/2024

Vyřizuje: Jakubec M.

Dne: 30.5.2024

**Při realizaci Vámi plánovaných akcí**

**DOJDE**

**ke styku s podzemním vedením vodovodní a kanalizační sítě (dále jen PVVS, PVKS), jenž má ve správě Stavoka Kosice a.s. a která je chráněná ochranným pásmem. Ochranné pásmo PVVS a PVKS činí 1,5 m po stranách krajního vedení a 50 cm při křížení, není-li uvedeno jinak (viz. poznámka).**

O vytyčení PVVS a PVKS můžete požádat formou objednávky, kterou zašlete nejméně tři dny před požadovaným termínem na adresu:

**Kontakt na provozovatele:**

**Stavoka Kosice a.s., Ruská 48, závod Jičín, 506 01 Jičín tel. 493533059  
Jakubec Martin 737269558, Miroslav Jebavý 737269556, Milan Šolc 737269552  
email: jakubec.stavoka@centrum.cz**

**Při provádění zemních nebo jiných pracích, které mohou ohrozit PVVS a PVKS, je každý stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození PVVS a PVKS, zejména tím, že zajistí:**

1. před zahájením prací vyznačení polohy PVVS a PVKS přímo ve staveništi,
2. prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou PVVS a PVKS,
3. před zahájením výkopových prací odkrytí míst styku (křížení) ručně kopanými sondami a oznámení případných nesrovnalostí zjištěných těmito sondami pracovišti, které toto vyjádření vydalo,
4. řádné zabezpečení odkrytého PVVS a PVKS proti poškození při práci i proti poškození nepovolanou osobou,
5. dodržování zákazu přejíždění tras PVVS a PVKS těžkými vozidly a jejich patkování,
6. dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup k PVVS a PVKS,
7. aby nebyla snižována nebo zvyšována vrstva zeminy nad trasami PVVS a PVKS,
8. aby nedošlo k poškození pomocných zařízení vodovodní a kanalizační sítě a nebylo s nimi manipulováno (jedná se např. o nadzemní a podzemní hydranty, šoupata, ventilové poklopy, zákopové soupravy, šachty a jejich označení),
9. aby organizace provádějící zemní práce před záhozem odkrytých PVVS a PVKS vyzvala pracovníka provozovatele k provedení kontroly, zda nejsou viditelné poškození a zda byly dodrženy stanovené podmínky. Po provedení kontroly je nutné provést krytí PVVS a PVKS (písek, folie...) a řádné uhuštění,
10. okamžité ohlášení každého poškození vodovodní a kanalizační sítě pracovníkům provozovatele.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci potvrzenou správcem sítě (pracovištěm, které toto vyjádření vydalo) a pro rozsah prací na ni vyznačených a uvedených v tomto vyjádření. Při žádosti o změnu nebo o prodloužení územního rozhodnutí (územního souhlasu) je nutno požádat o nové Vyjádření o existenci podzemních vodovodních a kanalizačních sítí ve správě Stavoky Kosice a. s.

**Poznámka: Při realizaci výše uvedené akce dojde ke styku s veřejným vodovodem a kanalizací obce Dřevěnice, požadujeme důsledné dodržení prostorové normy!!!**

Příloha: podmínky proveditelnosti

Platnost vyjádření do: 30.5.2025

**STAVOKA KOSICE, a.s.**  
Kosice 130, 503 51 Kosice  
DIČ: CZ25275119

Radek Orendáš, ředitel závodu Jičín

Žadatel: Údržba Silnic Královéhradeckého kraje a.s., Bc. Martina Droznová

Akce: „III/2864 a III/2861 Těšín - Radim kř. s I/16 Na Špici II. etapa: 1. a 3. část“

Vzřizuje: Jakubec  
737 269 558

V Jičíně: 30.5.2024

**Investor:** Královéhradecký kraj a.s., Pivovarské nám. 1245, 50003 Hradec Králové

**Umístění akce:** komunikace III. třídy Dřevěnice (přes celou obec)

**V katastrálním území:** Dřevěnice

**Vyjádření je žádáno pro účel:** stavební, územní řízení

---

Stavoka Kosice a.s., jako správce veřejného vodovodu a kanalizace v obci Dřevěnice, má k plánované akci tyto připomínky:

1. Při výstavbě výše uvedené akce dojde ke styku s veřejným vodovodem a kanalizací, či jejich ochranným pásmem, dojde ke styku i s přípojkami na tyto sítě.
2. Jelikož se uvedený záměr dotýká ochranného pásma vodovodu či kanalizace, nebo do něho přímo zasahuje, požadujeme, jako provozovatel, aby byla při výstavbě důsledně dodržena prostorová norma !!!
3. V místech, kde dochází ke styku s vodovodem a kanalizací (anebo zařízeními souvisejícími s vodovodem a kanalizací, tj. vrchní poklopy umístěné ve vozovce), musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení.
4. Před započatím zemních prací musí být naše sítě (vč. přípojek a vrchního zařízení) vytyčeny pracovníkem provozu.
5. Při výkopových činnostech požadujeme kontrolu naším pracovníkem, zda nedošlo k narušení námi spravovaného zařízení, a to před záhozem.
6. Pokud dojde vlivem výstavby stavby k poruše na námi spravovaných sítích (vč. přípojek a vrchního zařízení), je nutné tuto skutečnost neprodleně ohlásit provozovateli. Škodu na sítích, které máme ve správě, takto způsobenou, hradí zhotovitel výše uvedené stavby, vč. nákladů na její odstranění.

---

**Stavoka Kosice a.s., jako správce vodovodu a kanalizace v obci Dřevěnice, tímto vydává souhlas s předloženým stavebním záměrem a SOUHLASÍ s realizací v rozsahu, jak bylo předloženo v PD. Požadujeme zohlednění všech výše uvedených bodů tohoto vyjádření. Zároveň souhlasíme se zemními pracemi v ochranném pásmu vodovodu/kanalizace.**

---

Provozovatel: Stavoka Kosice a.s., Ruská 48, závod Jičín, 506 01 Jičín, tel. 493533059  
Provozní technik: Martin Jakubec, tel. +420 737 269 558  
Pracovník provozu: Pavel Pehlík, tel. +420 737 269 556

Příloha:

**STAVOKA KOSICE a.s.**  
Kosice 130, 503 51 Kosice  
DIČ: CZ25275119 (IC)

**Radek Orendáš**  
Ředitel závodu Jičín  
Stavoka Kosice a.s.

**Platnost vyjádření: do 30.5.2025**