

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ VODOVODNÍCH A
KANALIZAČNÍCH SÍTÍ VE SPRÁVĚ STAVOKY KOSICE a.s.**

AKCE: „III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – Kř. S I/16 Na Špici – II. etapa“

Žadatel: Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové

Umístění akce: obec Dřevěnice

V katastrálním území: Dřevěnice

Vyjádření je žádáno pro účel: k PD

Č. j. 86/S-P /2021

Vyřizuje: Jakubec M.

Dne: 14.12.2021

Při realizaci Vámi plánovaných akcí

DOJDE

ke styku s podzemním vedením vodovodní a kanalizační sítě (dále jen PVVS, PVKS), jenž má ve správě Stavoka Kosice a.s. a která je chráněná ochranným pásmem. Ochranné pásmo PVVS a PVKS činí 1,5 m po stranách krajního vedení a 50 cm při křížení, není-li uvedeno jinak (viz. poznámka).

O vytyčení PVVS a PVKS můžete požádat formou objednávky, kterou zašlete nejméně tři dny před požadovaným termínem na adresu:

Kontakt na provozovatele:

Stavoka Kosice a.s., Ruská 48, závod Jičín, 506 01 Jičín tel. 493533059

Jakubec Martin 737269558, Miroslav Jebavý 737269556, Milan Šolc 737269552

email: jakubec.stavoka@centrum.cz

Při provádění zemních nebo jiných pracích, které mohou ohrozit PVVS a PVKS, je každý stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození PVVS a PVKS, zejména tím, že zajistí:

1. před zahájením prací vyznačení polohy PVVS a PVKS přímo ve staveništi,
2. prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou PVVS a PVKS,
3. před zahájením výkopových prací odkrytí míst styku (křížení) ručně kopanými sondami a oznámení případných nesrovnalostí zjištěných těmito sondami pracovišti, které toto vyjádření vydalo,
4. řádné zabezpečení odkrytého PVVS a PVKS proti poškození při práci i proti poškození nepovolanou osobou,
5. dodržování zákazu přejíždění tras PVVS a PVKS těžkými vozidly a jejich patkování,
6. dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup k PVVS a PVKS,
7. aby nebyla snižována nebo zvyšována vrstva zeminy nad trasami PVVS a PVKS,
8. aby nedošlo k poškození pomocných zařízení vodovodní a kanalizační sítě a nebylo s nimi manipulováno (jedná se např. o nadzemní a podzemní hydranty, šoupata, ventilové poklopy, zákopové soupravy, šachty a jejich označení),
9. aby organizace provádějící zemní práce před záhozem odkrytých PVVS a PVKS vyzvala pracovníka provozovatele k provedení kontroly, zda nejsou viditelné poškození a zda byly dodrženy stanovené podmínky. Po provedení kontroly je nutné provést krytí PVVS a PVKS (písek, folie...) a řádné uhuštění,
10. okamžité ohlášení každého poškození vodovodní a kanalizační sítě pracovníkům provozovatele.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci potvrzenou správcem sítě (pracovištěm, které toto vyjádření vydalo) a pro rozsah prací na ní vyznačených a uvedených v tomto vyjádření. Při žádosti o změnu nebo o prodloužení územního rozhodnutí (územního souhlasu) je nutno požádat o nové Vyjádření o existenci podzemních vodovodních a kanalizačních sítí ve správě Stavoky Kosice a. s.

Poznámka: Při realizaci výše uvedené akce dojde ke styku s veřejným vodovodem a kanalizací obce Dřevěnice, požadujeme důsledné dodržení prostorové normy!

Příloha: podmínky proveditelnosti, zaměření vodovodu a kanalizace nepřiloženo, PD již zakres těchto sítí obsahuje.

Platnost vyjádření do: 14.12.2022

STAVOKA KOSICE a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
Radek Orendas, ředitel závodu Jičín
DIČ: CZ25275119

STAVOKA KOSICE a.s. závod Jičín, Ruská 48, 506 01 Jičín, Tel.fax 493533059



Žadatel: Ateliér PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 16000 Praha 6

Akce: „III/2864 A III/2861 Těšín – Radim – Kř. S I/16 Na Špici – II. etapa“

Vzřizuje: Jakubec
737 269 558

V Jičíně: 14.12.2021

investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové

umístění stavby: obec Dřevěnice

katastrální území: Dřevěnice

účel vyjádření: vyjádření k PD

Stavoka Kosice a.s., jako správce veřejného vodovodu a kanalizace v obci Dřevěnice, má k plánované akci tyto připomínky:

1. Při výstavbě výše uvedené akce dojde ke styku se zařízením vodovodu a kanalizace, či jejich ochrannými pásmy.
2. Jelikož se uvedený záměr dotýká ochranného pásma vodovodu či kanalizace, nebo do něho přímo zasahuje, požadujeme, jako provozovatel, aby byla při výstavbě důsledně dodržena prostorová norma !!!
3. Při realizaci II. etapy dojde k omezení přístupu ke 3 čerpacím stanicím kanalizační vody a k čerpací stanici vodovodu. Požadujeme, aby v rámci stavby byl zachován alespoň omezený přístup k tomuto zařízení, a to pro nutnou údržbu a servisní úkony, které jsou pro jejich činnost nezbytné.
4. Před započatím zemních prací musí být naše sítě (vč. přípojek) vytyčeny pracovníkem provozu, a to zejména vrchní zařízení vodovodu a kanalizace, které bude dotčeno nejvíce.
5. Požadujeme, aby do PD bylo zahrnuto vyrovnání vrchního zařízení vodovodu a kanalizace (šoupátkové poklopy, kanalizační poklopy aj.) do budoucí nivelity vozovky.
6. Při realizaci dočasného přemostění Tužinského potoka pro pěší bude zasažena trasa vedení vodovodu a kanalizace. Požadujeme, aby přemostění bylo zhotoveno takovým způsobem, u kterého nedojde k narušení zařízení souvisejícího s vodovodem a kanalizací.
7. Při výkopových činnostech požadujeme kontrolu naším pracovníkem, zda nedošlo k narušení námi spravovaného zařízení, a to před záhozem.
8. Pokud dojde vlivem výstavby stavby k poruše na námi spravovaných sítích (vč. přípojek a vrchního zařízení), je nutné tuto skutečnost neprodleně ohlásit provozovateli. Škodu na sítích, které máme ve správě, takto způsobenou, hradí zhotovitel výše uvedené stavby, vč. nákladů na její odstranění.

Stavoka Kosice a.s., jako správce vodovodu a kanalizace v obci Dřevěnice, tímto vydává souhlas s předloženou PD a SOUHLASÍ s technickým řešením výše uvedeného stavebního záměru, přesně tak, jak bylo předloženo v PD. Při provádění stavby musí být splněny podmínky uvedené v tomto vyjádření! Zároveň provozovatel souhlasí s výkopovými pracemi v ochranném pásmu stávající sítě vodovodu a kanalizace.

Provozovatel: Stavoka Kosice a.s., Ruská 48, závod Jičín, 506 01 Jičín, tel. 493533059
Provozní technik: Martin Jakubec, tel. +420 737 269 558
Pracovník provozu: Pavel Pehlík, tel. +420 737 269 556

Příloha:

STAVOKA KOSICE
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25235110
Raděk Orendáš
Ředitel závodu Jičín
Stavoka Kosice a.s.

Platnost vyjádření: do 14.12.2022