


Dálková signalizace



Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík Žireč 136 544 04 Dvůr Králové n.L. Tel. +420-499-621-765 roman.hladik@centrum.cz IČ: 72328042 DIČ: CZ7604073609	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík		
			KRAJ	Královéhradecký
INVESTOR	Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška		OBEC	Dobruška
STAVBA	ELEKTROINSTALACE Výměna zdrojů tepla v areálu Gymnázia Dobruška OBJEKT - ŠKOLNÍ KUCHYNĚ k.ú. Dobruška [627496]		ST. ÚŘAD	Dobruška
			STUPEŇ	DVD
			DATUM	Listopad 2024
			ZAK. ČÍSLO	91/24
			MĚŘITKO :	ČÍS.VÝKR.
OBSAH VÝKRESU	Schéma poruchové signalizace - Kuchyně		- - -	E4