


LEGENDA:

- PŘIPOJOVACÍ HT ODPADNÍ POTRUBÍ
- - - - - PŘIPOJOVACÍ HT ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM

- PK** – KASKÁDOVÁ JEDNOTKA TŘÍ PLYNOVÝCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ O VÝKONU 3x150kW JEDNOTKA OSAZENA NA ZEMI
- A** STÁVAJÍCÍ PLYNOVÉ KOTLE HYDROTHERM MV480–1 BUDOU DEMONTOVÁNY
- R/S** – STÁVAJÍCÍ RUŠENÝ VYROVŇAVAČ HYDRAULICKÝCH TLAKŮ
- Z** – STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
- EN** – STÁVAJÍCÍ ZÁSOBNÍK O OBJEMU 500 LITRŮ
- UV** – STÁVAJÍCÍ AUTOMATICKÁ EXPANZNÍ NÁDOBA HC–25S 175 LITRŮ OLYMP
- STÁVAJÍCÍ ÚPRAVNA VODY



ZODP.PROJEKTANT:	MARTIN FEJK	MaFeP energo s.r.o.	
VYPRACOVAL:	MARTIN FEJK	VERDEK 61	
STUPEŇ: PROVEDENÍ STAVBY	PROFESE: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01	
INVESTOR: Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška		IČO: 287 86 165	
Výměna zdrojů tepla v areálu Gymnázia Dobruška OBJEKT - GYMNÁZIUM		DATUM:	10/2024
		FORMÁT:	2x4
		MĚŘ.:	1:50
PŮDORYS 1.NP		Č. VÝKR.:	D.1.4.-ÚT4