



KT01 - Multifunkční časové relé CRM-91H
SLP-275 V/4 - Přepěťová ochrana " T2" kategorie



Rozváděč - P

Typ: oceloplechová povrchová
600x800x210 mm
Krytí IP 40/20
In = 40A
Un = 400V
Ik < 10 kA

Přívod a vývody vrchem



Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S
Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA
Ochrana živých částí - izolaci živých částí
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	Roman Hladík	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík	Znač 136 544 04 Dvůr Králové n.L. Tel. +420-499-621-765 IČ: 72928042 roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609	
INVESTOR	Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška	KRAJ	Královéhradecký	
STAVBA	ELEKTROINSTALACE Výměna zdrojů tepla v areálu Gymnázia Dobruška OBJEKT - ŠKOLNÍ KUCHYŇE k.ú. Dobruška [627496]	OBEC	Dobruška	
		ST. ÚŘAD	Dobruška	
		STUPEŇ	DVD	
		DATUM	Listopad 2024	
		ZAK. ČÍSLO	91/24	
OBSAH VÝKRESU	MĚŘÍTKO : Rozváděč RK - KUCHYŇ		ČÍS.VÝKR.	E3

