

Váš dopis č.j.:

ze dne:

Vyřizuje:

tel.:

e-mail:

Ing. J. Suchánková

493 544 844

[suchankova@vosjicin.cz](mailto:suchankova@vosjicin.cz)

**PERSPOL s.r.o.**

**Jana Palacha 2783**

**530 02 Pardubice**

V Jičíně dne: 16.01.2020

*Kompletní PD v archivu  
VOS*

Investor:

Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad

Věc:

**„Přeložka vodovodu DN 110 Lázně Bělohrad – Dolní Nová Ves**

**- vyjádření k DUR+DSP**

Souhlasíme s provedením přeložky vodovodu dle Vaší projektové dokumentace zak. č. 2019, zpracované v 10/2019, za předpokladu splnění následujících požadavků:

- před zahájením si investor objedná vytyčení překládaného vodovodního řadu u našeho pracovníka p. Horčičky (tel. 602 939 611)
- požadujeme, aby investor stavby ohlásil min. 5 pracovních dní předem vedoucímu provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace (ing. Bareš - tel. 493 721 209, 606649019) dodavatele stavby a termín zahájení stavby. Je nutné koordinovat práce tak, aby nebyla ohrožena dodávka pitné vody.
- překládaný vodovodní řad PEHD 100RC3 110 mm musí být opatřen funkčním identifikačním vodičem
- po provedení vodovodní přeložky požadujeme provést proplach, dezinfekci a tlakovou zkoušku nového vodovodního potrubí
- přeložený vodovodní řad zůstává v majetku VOS a.s.

Požadujeme přizvat vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Bareše:

- 1) ke kontrole připojení překládaného vodovodního řadu na stávající vodovodní potrubí
- 2) ke kontrole provedení přeloženého vodovodního řadu a vodovodních přípojek a jejich obsypu pískem ještě před záhozem zeminou
- 3) k tlakovým zkouškám přeložených vodovodních řadů

O těchto kontrolách budou učiněny záznamy, potvrzené pracovníkem VOS a.s. ing. Barešem.

Požadujeme, abychom byli **přizváni k závěrečné prohlídce stavby**, na které nám bude předána dokumentace skutečného provedení stavby přeložky vodovodu, protokol o tlakové zkoušce této přeložky, protokol o funkčnosti identifikačního vodiče a geodetické zaměření stavby v elektronické i listinné formě - data musí být ve formátu \*.dgn (datový model GEOVAP).


Po provedení přeložek vodovodů požadujeme jejich protokolární předání

Požadujeme, aby toto **naše vyjádření bylo citováno v povolení stavby**.

Naše **vyjádření** požadujeme **předat zhotoviteli stavby**.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.

Ing. Jaroslava Suchánková, vodohospodářská a obchodní společnost  
vedoucí odd. TPC



akciová společnost  
506 45 JIČÍN, Na Tobolce 428  
IČO 60109149, DIČ 238-60109149

Na vědomí:

VOS a.s. – provozní středisko v Nové Pace