



▶ 1	▶ 1	kabely uloženy v energo kanálu
▶ 2	▶ 2	kabely uloženy ve výkopu v zemi
délka kabelové trasy: 395m		

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.3
SÍŤ: TN – C/S

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
	P. KAREŠ			
INVESTOR:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 124/5, 500 03 Hradec Králové			
AKCE:	Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod		MĚŘÍTKO:	1 : 1000
			FORMÁT:	2 A4
			DATUM:	4/2024
			DĚL:	ELEKTRO
VÝKRES:	SITUACE CELKOVÁ		EV. ČÍSLO	Č. VÝKR.
			150/24	D.1.4.3.2