

**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ LABE**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956953111, fax +420 495262391, ost53@lesycr.cz, ID DS:e8jcsn

**VDI PROJEKT s.r.o.**

**Ing. Václav Lexa**

**K Botiči 1453/6**

**101 00 Praha 10**

**Česká republika**

VÁŠ DOPIS ZN.  
29.8.2019

ČÍSLO JEDNACÍ  
LCR953/004505/2019

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM  
29.8.2019

VYŘIZUJE  
ing. Schreiber

TELEFON  
724523993

GSM

FAX

E-MAIL  
antonin.schreiber@lesycr.cz

**Věc: : III/3165 + III/3169 Doudleby Nad Orlicí - Potštejn**

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnic III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí – Potštejn o celkové délce staničení 3 092,68 m v k. ú. Vyhnánov a Záměl. Navržená rekonstrukce stávajících příčných propustků č. 9 – staničení cca 2,2910 km a č. 11 – staničení cca 2,95835 km kříží drobné vodní toky IDVT 10169421 a 10169423 ve správě Lesů České republiky, s.p.

Z hlediska správy těchto vodních toků souhlasíme s s výše uvedenou rekonstrukcí při dodržení následujících podmínek:

- 1/ PD neobsahuje výpočet průtočné kapacity propustků. Bude dodržena ČSN 73 6201 nebo rekonstrukcí nedojde ke zmenšení stávajícího průtočného profilu propustků.
- 2/ Propustky na toku mají dvojnásobný podélný spád a hladké betonové koryto s možným tlakovým prouděním při povodňových stavech. Z těchto důvodů požadujeme v korytě toku pod propustky navrhnout dopadíště a tlumící objekty. Například těžký kamenný zához nebo kamenná rovinanina /frakce nad 200kg/ ukončená příčným pasem z kulatiny založeným min. 1m do obou břehů toku. Délka opatření na toku min. 6 m nebo doložit výpočtem. Návrh bude odsouhlasen.
- 3/ Během stavby bude zabezpečeno, aby nedocházelo k rozplavování cementových směsí do vodního toku /obtokové potrubí/. V blízkosti vodního toku nebudou skladovány lehce splavitelné /písek, dřevo/ nebo ekologicky závadné materiály /cement, ropné látky /.

Naše organizace bude přizvána ke kolaudaci stavby.

Toto vyjádření má platnost po dobu dvou let.

S pozdravem



Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Labe  
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Ing. Tomáš Sajdl  
vedoucí Správy toků-oblast povodí Labe  
Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsobem uvedenými na webových stránkách. [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)