

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

13.05.2019

Číslo jednací:

AQUA/5715/2019/Lu

Vyřizuje:

Jitka Luňáková

Tel.:

+420 494 539 154

E-mail:

vyjadreni@aquark.cz

Datum:

21.05.2019

VDI Projekt s.r.o.

K Botiči č.p. 1453/6

101 00 Vršovice

Vyhnánov, III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Plačice, Kutnohorská, č.p. 59/23, 50004

Předmětem projektové dokumentace je návrh rekonstrukce silnic III/3165 a III/3169. V pasportizačním staničení silnice III/3165 cca 0,000 – 0,797 a silnice a III/3169 cca 1,432 – 3,732 km. ZÚ je za křižovatkou silnic III/3164 a III/3169, km 0,0000. KÚ je v oblasti křižovatky III/3169 a III/3167 km 3,092 68. Rekonstruovaný úsek má délku 3 092,68 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky je proměnlivá a respektuje stávající stav s nezpevněnými krajnicemi š. 0,5 m.

V zájmovém území provozuje společnost AQUA SERVIS, a.s. vodovod pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci mohou být zakresleny vodovodní přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Vytyčení vodovodu v zájmovém území provede AQUA SERVIS, a.s. – Pavel Gois, +420 602 771 274, (vytyčení nutno objednat telefonicky nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání lze objednávku vytyčení vodovodu zaslat na e-mail mistr.voda@aquark.cz).
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti AQUA SERVIS, a.s.
- Veškeré kanalizační šachty, šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních souprav musí být umístěny do nové nivelety povrchu. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před kolaudací stavby. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce – středisko Kostelec n. O., tel. 602 939 554. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem AQUA SERVIS, a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.

Toto vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem



AQUA SERVIS, a.s.

Štemberkova 1094

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Jitka Luňáková

referentka vyjádření

Přílohy: 1 x situace, Spisový znak: 4.2, Skartační lhůta: S10

