

[illegible]

ŘEZ B-B:

3.01 VENKOVNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA O VÝKONU MIN. 1500m³/hod KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ EL. OŘEVU, VZDUCHU, FILTRŮ, VENTILÁTORŮ A REGULACE (SPECIFIKACE VIZ.TZ)

POTRUBÍ OCELOVÉ SPIRO NEBO HRANATÉ POZINKY

<div><div>HLAVNÍ PROJEKTANT:</div><div><div><div><div><div></div><div>ENERGY</div><div>BENEFIT</div><div>centre</div></div></div></div><div><div>102</div><div>IT.</div></div></div><div><div>ZPRACOVATEL ČÁSTI:</div><div><div>Energy Benefit Centre a.s.</div><div>Křenova 438/3, 162 00 Praha 6</div><div>tel.: +420 270 003 300</div><div>e-mail: kontakt@energy-benefit.cz</div><div>internet: www.energy-benefit.cz</div></div></div></div>		<div><div>Ing. Martin Fejk</div><div>Zodpovědný projektant:</div><div>Ing. Vladimír Fiedler</div></div>
<div><div>STAVEBNÍK:</div><div><div>ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE A GYMNAZIA HOŘICE - STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE</div><div>RIEGROVA 1403, 508 01 HOŘICE</div></div></div>		<div><div>Paré:</div><div><div>Zakázkové číslo:</div><div>230159</div></div><div><div>Datum:</div><div>01/2024</div></div><div><div>Stupeň:</div><div>DPS</div></div></div>
<div><div>PROJEKT:</div><div><div><div>SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZA A GYMNAZIA HOŘICE - DM</div><div>ŠALOUNOVA</div></div><div><div>MÍSTO STAVBY: Šalounova 1822, 508 01 Hořice</div><div>ČÁST, PRŮSEK:</div><div>D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</div></div></div></div>		<div><div>Č. výkř.</div><div>D.1.4.2_VZT_05</div></div>
<div><div>VÝKŘES:</div><div><div>Vzduchotechnické instalace - ŘEZY</div></div></div>		<div><div>Měřítka:</div><div>1:50</div></div>