

Investor:  
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59/23  
50004 Hradec Králové

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/KT/24/4594**

Vyřizuje: **Tomáš Konečný**

Telefon: **+420 491 512 721**

E-mail: **tomas.konecny@vakhk.cz**

Žadatel:  
VDI Projekt s.r.o.  
Ing. Ivana Kramářová  
K Botiči 1453/6  
10100 Praha

**Název akce:** **III/3252 Neděliště křiž. III/3254 – Sendražice křiž. III/32531**

Typ žádosti: **Vyjádření k dopravním stavbám**

Typ řízení: **jiný dokument**

Zájmové území:

Datum vydání vyjádření: **16.12.2024**

Platnost tohoto vyjádření: **16.12.2025 (12 měsíců)**

Obdrželi jsme Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci z listopadu 2024 zpracované Ing. Barborou Baladovou, společnost VDI Projekt s.r.o., ve stupni zjednodušené projektové dokumentace pro provádění stavby výše jmenované stavby. K předložené žádosti sdělujeme následující:

1. Předmětem projektové dokumentace je návrh obnovy asfaltového krytu komunikace sil. III/3252. Začátek úprav je na okraji obce Neděliště v provozním staničení silnice III/3252 (dále PS) km cca 2,595 km. Konec řešených úprav je na hraně křižovatky se silnicí III/32531 v obci Sendražice (PS) km cca 4,517 km. Délka úseku určeného k opravě činí 1,925 km. Návrh oprav řešené silnice vychází ze stávajícího směrového a výškového průběhu a bude respektovat stávající zatrubněné sjezdy podél komunikace. Odvodnění je řešeno povrchově do stávajících příkopů případně do dešťové kanalizace v obci.

2. K předložené projektové dokumentaci máme následující připomínky a požadavky:

2.1 Nesmí dojít ke snížení krytí stávajících vodovodních řadů včetně přípojek.

2.2 Povrchové znaky stávajících vodovodních řadů včetně přípojek musejí být v případě potřeby osazeny do nivelety upraveného terénu na náklady stavby v koordinaci s provozovatelem vodovodu, včetně výškové úpravy zákopových souprav a zachování orientačních prvků.

2.3 Svislé dopravní značení požadujeme umístit v odstupech minimálně 1,5 m od vodohospodářského zařízení.

3. V zájmové lokalitě se nacházejí stávající vodovodní řady v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a v provozování Královéhradecké provozní, a.s., viz přiložená situace. Veškerý majetek

společnosti musí být během výstavby dostupný, nesmí být v jeho ochranném pásmu zřizována skládka a prováděny stavební práce těžkou technikou.

Při stavbě je nutno respektovat veškerá vodohospodářská zařízení, tj. vodovod včetně přípojek a jeho ochranné pásmo. Nad vodovodem pro veřejnou potřebu a v jeho ochranném pásmu dále nesmí být provedena výsadba vzrostlé zeleně, ochranné pásmo musí zůstat volně přístupné, neoplocené, nezastavěné a nesmí být v prostoru nad ním použit železobeton.

4. Práce na stávajícím zařízení Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s. mohou provádět pouze pracovníci provozovatele, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s., a budou hrazeny stavebníkem.

5. Před zahájením výstavby si stavebník zajistí vytyčení vodovodního potrubí u provozovatele vodovodu, kterým je společnost Královéhradecké provozní, a.s. Objednávka se zasílá na [info@khp.cz](mailto:info@khp.cz) a v kopii na [hledaci@khp.cz](mailto:hledaci@khp.cz) včetně situace a vyjádření VAKHK, a.s. Termín schůzky se domlouvá s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 804.

6. Stavebník zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vodovodu. V případě poškození během výstavby bude stavebník neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele vodovodu. Veškeré opravy na sítích v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci provozovatele těchto sítí, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese stavebník.

7. O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní sítě, který prověří její funkčnost.

8. Při splnění výše uvedených podmínek s prováděním stavby souhlasíme.


9. Kanalizace v obcích Neděliště a Sendražice není v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ani v provozování Královéhradecké provozní, a.s. a je tedy nezbytné požádat o vyjádření k dané akci příslušnou obec.

10. Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele vodovodu, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.



Ing. Pavel Loskot  
technicko - provozní náměstek  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.


Přílohy:

počet: 2

- Situace sítí v provozování KHP, a.s.
- Koordinační situace

Situace sítí v provozování KHP, a.s.

Číslo vyjádření: VAKHK/VHR/KT/24/4594



Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784  
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898  
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz  
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

